

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:107.09)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
1	統一健康世界	新竹縣關西鎮錦山里錦山34號	040-066127	4/09 (二)	台灣奧的斯電梯	王鴻昌	符合	
2	統一健康世界	新竹縣關西鎮錦山里錦山34號	040-066128	4/09 (二)	台灣奧的斯電梯	王鴻昌	符合	
3	統一健康世界	新竹縣關西鎮錦山里錦山34號	040-066129	4/09 (二)	台灣奧的斯電梯	王鴻昌	符合	
4	南茂科技	新竹縣湖口鄉鳳山村仁德路4號	040-167952	4/09 (二)	台灣奧的斯電梯	王鴻昌	符合	
5	南茂科技	新竹縣湖口鄉鳳山村仁德路4號	040-167953	4/09 (二)	台灣奧的斯電梯	王鴻昌	符合	
6	東元醫院	新竹縣竹北市縣政二路69號	040-082839	4/09 (二)	台灣奧的斯電梯	王鴻昌	符合	
7	中國製袖股份有限公司	新竹縣竹東鎮中興路四段136號	040-021959	4/09 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
8	中國製袖股份有限公司	新竹縣竹東鎮中興路四段136號	040-021960	4/09 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
9	YOUNG-VISION	新竹縣竹東鎮北興路2段303號	040-136659	4/09 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
10	YOUNG-VISION	新竹縣竹東鎮北興路2段301巷9號	040-136663	4/09 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
11	YOUNG-VISION	新竹縣竹東鎮北興路2段301巷11號	040-136664	4/09 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
12	竹東王子飯店	新竹縣竹東鎮東林路43號	036B026409	4/09 (二)	信鑫電梯	黃以撒	符合	
13	朝陽大樓	新竹縣竹東鎮朝陽路55號	036B021110	4/09 (二)	太友實業	郭錦堂	符合	
14	交通部台灣鐵路管理局中區供應廠	新竹縣竹北市沿河街39號	036B006884	4/09 (二)	太友實業	郭錦堂	符合	
15	交通部台灣鐵路管理局中區供應廠	新竹縣竹北市沿河街39號	036B006885	4/09 (二)	太友實業	郭錦堂	符合	
16	富源翰林苑社區	新竹縣竹北市興隆路三段37巷20~30號	M34-008455	4/09 (二)	安熙有限公司	陳澤正	符合	
17	富源翰林苑社區	新竹縣竹北市興隆路三段37巷20~30號	M34-008457	4/09 (二)	安熙有限公司	陳澤正	符合	
18	富源翰林苑社區	新竹縣竹北市興隆路三段37巷20~30號	M34-008459	4/09 (二)	安熙有限公司	陳澤正	符合	
19	華立企業股份有限公司	新竹縣湖口鄉成功路401巷50號	036B033067	4/10 (三)	利通電梯	楊志成	符合	
20	華立企業股份有限公司	新竹縣湖口鄉成功路401巷50號	036B033068	4/10 (三)	利通電梯	楊志成	符合	
21	華立企業股份有限公司	新竹縣湖口鄉成功路401巷50號	036B033069	4/10 (三)	利通電梯	楊志成	符合	
22	璽悅	新竹縣湖口鄉永安街34巷1之1號	040-183816	4/10 (三)	台灣三菱電梯	吳德仁	符合	
23	璽悅	新竹縣湖口鄉永安街34巷1之3號	040-183817	4/10 (三)	台灣三菱電梯	吳德仁	符合	
24	陳*琬補習班	新竹縣新豐鄉尚仁街90號	040-183825	4/10 (三)	台灣三菱電梯	廖德仁	符合	
25	聖心幼兒園	新竹縣湖口鄉民族街142號	040-182153	4/10 (三)	永大機電工業	范博文	符合	
26	站前尊龍	新竹縣湖口鄉中山路二段198號	040-065397	4/10 (三)	永大機電工業	范博文	符合	
27	站前尊龍	新竹縣湖口鄉達生路1號	040-065398	4/10 (三)	永大機電工業	范博文	符合	
28	湖口國民小學	新竹縣湖口鄉湖口村八德路二段182號	036B011947	4/10 (三)	立川機電工業	許偉雄	已改善完成	1.不預期移動裝置未設置(第68項檢查項目)。 2.動力遮斷下之救援裝置未設置(第69項檢查項目)。 →已改善完成108.06.12報府備查
29	湖口國民小學	新竹縣湖口鄉湖口村八德路二段182號	036B011948	4/10 (三)	立川機電工業	許偉雄	已改善完成	1.配重導鞋已嚴重磨損需更新(第32項檢查項目)。 2.配重與緩衝器之間隙155mm，不符規定之300mm~900mm(第48項檢查項目)。 3.不預期移動裝置未設置(第68項檢查項目)。 4.動力遮斷下之救援裝置未設置(第69項檢查項目)。 →已改善完成108.06.12報府備查
30	竹北國民中學	新竹縣竹北市中正西路154號	036B038814	4/10 (三)	立川機電工業	許偉雄	已改善完成	超載檢出裝置無動作(第25項檢查項目)。 →已改善完成108.06.12報府備查
31	長春人造樹脂廠	新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路8號	040-172014	4/10 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
32	長春公司新竹廠(乾膜課)	新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路8號	040-172015	4/10 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
33	長春公司新竹廠(乾膜課)	新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路8號	040-172016	4/10 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
34	全興工業股份有限公司(新竹廠)	新竹縣湖口鄉三民路3號	036B038059	4/10 (三)	六川電梯工業	陳國本	符合	
35	全興工業股份有限公司(新竹廠)	新竹縣湖口鄉三民路3號	036B038060	4/10 (三)	六川電梯工業	林保庚	符合	
36	新竹縣湖口鄉農會(客家樓)	新竹縣湖口鄉中平路一段510號	036B031515	4/10 (三)	六川電梯工業	林保庚	符合	
37	2 2間堂	新竹縣竹北市隘口五街35號	040-148820	4/11 (四)	永大機電工業	黃達雄	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:107.09)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
38	時尚廣場 (F G H 客梯)	新竹縣竹北市嘉豐十一路一段19號	040-142929	4/11 (四)	永大機電工業	范博文	已改善完成	後視鏡尺寸不符規定，現場寬度60cm小於出入口門淨寬80cm(第63項檢查項目)。
39	時尚廣場 (F G H 客梯)	新竹縣竹北市嘉豐十一路一段21號	040-142930	4/11 (四)	永大機電工業	范博文	已改善完成	→已改善完成108.06.21報府備查
40	時尚廣場 (F G H 客梯)	新竹縣竹北市嘉豐十一路一段21號	040-142931	4/11 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
41	竹北陽光	新竹縣竹北市國華街46之1號	040-068313	4/11 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
42	竹北陽光	新竹縣竹北市國華街40之1號	040-068314	4/11 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
43	竹北陽光	新竹縣竹北市國華街46號	040-068315	4/11 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
44	新竹縣教育研究發展暨網路中心	新竹縣竹東鎮中山路68號	036B026848	4/11 (四)	三維機電	黃宏毅	符合	
45	曼妮美容	新竹縣竹北市縣政二路21號	036B007043	4/11 (四)	三維機電	黃宏毅	符合	
46	文欽商業大樓	新竹縣竹北市縣政九路159號	045-050651	4/11 (四)	立詮電梯	謝坤達	符合	
47	芳鄰家園	新竹縣竹北市和平街6-16號	045-050243	4/11 (四)	立詮電梯	謝坤達	符合	
48	芳鄰家園	新竹縣竹北市和平街12-16號	045-050244	4/11 (四)	立詮電梯	謝坤達	符合	
49	麗寶層峰	新竹縣竹北市福興東路一段160號	040-127487	4/11 (四)	台灣三菱電梯	吳德仁	符合	
50	麗寶層峰	新竹縣竹北市福興東路一段162號	040-127488	4/11 (四)	台灣三菱電梯	吳德仁	符合	
51	麗寶層峰	新竹縣竹北市福興東路一段166號	040-127489	4/11 (四)	台灣三菱電梯	吳德仁	符合	
52	極品苑	新竹縣竹北市文興路一段328號	040-163519	4/11 (四)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
53	極品苑	新竹縣竹北市文興路一段328號	040-163520	4/11 (四)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
54	鴻一	新竹縣竹北市台科路123號	040-177438	4/11 (四)	台灣三菱電梯	廖德仁	符合	
55	鴻一	新竹縣竹北市台科路123號	040-177439	4/11 (四)	台灣三菱電梯	廖德仁	符合	

更新日期：108年6月17日

- 備註： 1. 限期改善者，請於期限內改善完成。  
 2. 合格者不另行文通知。  
 3. 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。