

# 新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗表(期程:108.02)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
1	欣銓科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉鳳凰村工業三路3號	040-171358	7/09 (二)	台灣奧的斯電梯	王鴻昌	符合	
2	欣銓科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉鳳凰村工業三路3號	040-171359	7/09 (二)	台灣奧的斯電梯	王鴻昌	符合	
3	鴻谷科技	新竹縣湖口鄉光復路32-1號	040-095448	7/09 (二)	台灣奧的斯電梯	王鴻昌	符合	
4	祐旺品苑社區	新竹縣湖口鄉光明街33號	036B041559	7/09 (二)	立川機電工業	許偉雄	符合	
(107.09期 程限改複 檢)	湖口國民小學	新竹縣湖口鄉湖口村八德路二段182號	036B011947	7/09 (二)	立川機電工業	許偉雄	符合	
	湖口國民小學	新竹縣湖口鄉湖口村八德路二段182號	036B011948	7/09 (二)	立川機電工業	許偉雄	符合	
5	新竹縣體育場	新竹縣竹北市福興東路一段1號	036B041562	7/09 (二)	立川機電工業	許偉雄	已改善完成	車廂側緩衝器無油、配重側緩衝器動作不良(第49項檢查項目)。 →已改善完成108.11.18報府備查
6	世禾科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路117號	036B038335	7/09 (二)	威士達電梯	郭錦堂	符合	
7	世禾科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路117號	036B038336	7/09 (二)	威士達電梯	郭錦堂	符合	
8	吉地喜股份有限公司	新竹縣新豐鄉新豐村1鄰紅毛23-5號	036B021210	7/09 (二)	威士達電梯	郭錦堂	符合	
9	一品天下大樓#2	新竹縣新豐鄉新庄路135巷1-7號	036B013917	7/09 (二)	東洋電梯工業	林志龍	符合	
10	一品天下大樓#5	新竹縣新豐鄉新庄路135巷13-23號	036B013918	7/09 (二)	東洋電梯工業	林志龍	符合	
(107.08期 程限改複 檢)	新竹縣新豐鄉松林國小(行政大樓)	新竹縣新豐鄉松林街99號	036B032853	7/09 (二)	森崑股份	董永全	符合	
11	多聯科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉仁政路12號	040-172083	7/09 (二)	明陽機電	謝文梁	符合	
12	夏諾科技股份有限公司	新竹縣竹北市泰和里3鄰博愛街816巷68號	040-194429	7/09 (二)	明陽機電	謝文梁	符合	
13	夏諾科技股份有限公司	新竹縣竹北市泰和里3鄰博愛街816巷68號	040-194430	7/09 (二)	明陽機電	謝文梁	符合	
14	觀東芳鄰	新竹縣竹北市福興路913巷42號	040-036201	7/09 (二)	百朝股份	林永坤	符合	
15	觀東芳鄰	新竹縣竹北市福興路913巷54號	040-036202	7/09 (二)	百朝股份	林永坤	符合	
16	觀東大第	新竹縣竹北市三民路117號	040-036199	7/09 (二)	百朝股份	林永坤	符合	
17	觀東大第	新竹縣竹北市三民路117號	040-036200	7/09 (二)	百朝股份	林永坤	符合	
18	遠東新世紀(股)公司	新竹縣湖口鄉東興村和興路30號	045-050466	7/10 (三)	宏偉電機工業	李明煌	已改善完成	壹樓、貳樓異向門已未使用，其中貳樓鎖扣未裝設(第43項檢查項目)。 →已改善完成108.10.01報府備查
19	歐帕生技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復路1號	045-050575	7/10 (三)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
20	歐帕生技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復路1號	045-050576	7/10 (三)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
21	歐帕生技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復路1號	045-050577	7/10 (三)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
22	國碩科技工業股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業一路3-1號	045-050403	7/10 (三)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
23	審計部新竹縣市審計室	新竹縣竹北市復興二路159號	040-146913	7/10 (三)	大業開發工業	蔡佩榮	符合	
24	臺北榮民總醫院新竹分院	新竹縣竹東鎮中豐路一段81號	036B000757	7/10 (三)	明台電梯	彭文忠	符合	
25	臺北榮民總醫院新竹分院	新竹縣竹東鎮中豐路一段81號	036B000758	7/10 (三)	明台電梯	彭文忠	符合	
26	臺北榮民總醫院新竹分院	新竹縣竹東鎮中豐路一段81號	036B000759	7/10 (三)	明台電梯	彭文忠	符合	
27	新竹縣竹東鎮大同國民小學	新竹縣竹東鎮莊敬路111號	036B021202	7/10 (三)	太友實業	郭錦堂	符合	
28	新湖國小	新竹縣湖口鄉民族街222號	036B010913	7/10 (三)	太友實業	郭錦堂	符合	
29	新湖國小	新竹縣湖口鄉民族街222號	036B010912	7/10 (三)	太友實業	郭錦堂	符合	

# 新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗表(期程:108.02)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
30	煙波VOHA-CDEF棟	新竹縣竹東鎮北興路二段277號	040-196406	7/11 (四)	永大機電工業	范博文	已改善完成	1.機坑積水(第45項檢查項目)。 2.入口觸覺裝置(第66項檢查項目，請依據建築物無障礙設施設計規範404.3內容設置)。 3.引導標誌(第67項檢查項目，請依據建築物無障礙設施設計規範403.2、403.3內容設置)。 → 已改善完成109.02.10報府備查
31	頂好富貴廣場 A 棟	新竹縣竹東鎮民德路70號	040-056514	7/11 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
32	頂好富貴廣場 A 棟	新竹縣竹東鎮民德路70號	040-056516	7/11 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
33	頂好富貴廣場 A 棟	新竹縣竹東鎮民德路70號	040-056518	7/11 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
34	春福麗晶	新竹縣竹東鎮長春路三段374號	040-068865	7/11 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
35	春福麗晶	新竹縣竹東鎮長春路三段374號	040-068866	7/11 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
36	站前學府文采館	新竹縣新豐鄉福德街72巷22號	M34-014312	7/11 (四)	群躍科技	陳澤正	符合	
37	林*傑店舖住宅案	新竹縣竹北市文興路一段246號	040-191240	7/11 (四)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
38	林*傑店舖辦公大樓	新竹縣竹北市文興路一段310號	040-191241	7/11 (四)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
39	青川之上	新竹縣竹北市興隆路一段521號	040-165357	7/11 (四)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
40	青川之上	新竹縣竹北市興隆路一段521號	040-165358	7/11 (四)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
41	青川之上	新竹縣竹北市興隆路一段521號	040-165359	7/11 (四)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
42	德鑫御苑	新竹縣竹北市興學街12號	040-155959	7/11 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
43	德鑫御苑	新竹縣竹北市興學街20號	040-155961	7/11 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
44	德鑫御苑	新竹縣竹北市興學街26號	040-155963	7/11 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
45	廣晶科技公司	新竹縣竹北市中和街62巷17弄1號	040-081510	7/11 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
46	博愛雅舍	新竹縣竹北市博愛街168號	040-138964	7/11 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
47	椰林遠見	新竹縣竹北市文信路281號	040-121350	7/11 (四)	永大機電工業	范博文	符合	

更新日期：109年02月19日

- 備註: 1. 限期改善者，請於期限內改善完成。  
2. 合格者不另行文通知。  
3. 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。