

「新竹縣國際AI智慧園區統包工程」

公園設計座談會議紀錄

一. 說明會時間：109年02月11日（星期二）下午13時30分

二. 說明會地點：本府產業發展處會議室

三. 主持人：陳處長偉志

紀錄：呂玉環

四. 出席人員：詳見簽到表

五. 主席致詞：(略)

六. 參加人員表達意見及回應說明：

1. 里民A：

(1) 攀爬網高度及設施鋪面？

(2) 攀爬網目建議朝15CM方向設計，大小孩都適用，具挑戰性且又考慮到安全性。

(3) 砂坑遮陽性不足，家長休息椅設置地點、清洗台設置位置、旋轉盤與砂坑距離過近如何處理？

2. 里民B：

(1) 是否可增設鞦韆？

(2) 詢問坐輪椅的居民如何進出公園？

(3) 公園鋪面為何？

(4) 滑梯是否可以增設？

(5) 有關滑梯、鞦韆下否是否可以以木屑材質進行鋪面設計？

3. 竹北市公所：無意見

4. 竹北里里長李麗惠：無意見

5. 本府公用事業科：無意見

七. 開發單位及其他與會單位回復說明：

1. 統包商回應：

(1) 攀爬網在 1 米至 1 米 5 之間，攀爬隧道長約 8 米，土丘最高高度是 2 米，斜率 1:2~1:4 之間。地墊厚度為 10 公分以上，或部分採自然鋪面(如木屑等)，將產生高維護性的問題，整體遊樂設施皆需符合 CNS 規範設計。

(2) 有關喬木規劃解決遮陽問題、無障礙設施、街道家具、阻絕設施及鋪面材質設計，於細設階段再予適性調整。

八. 結論:謝謝各位提供許多寶貴及正面建議，請統包商於細部設計時謹慎評估及規劃，並以安全性及符合規範為設計原則。

九. 散會：下午 14 時 30 分