

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:106.05)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	結果	備註
1	敦煌庭園(佑銘建設)	新竹縣竹東鎮民族路50巷3號	040-060772	10/30 (一)	台灣三菱	符合	
2	敦煌庭園(佑銘建設)	新竹縣竹東鎮民族路50巷9號	040-060773	10/30 (一)	台灣三菱	符合	
3	敦煌庭園(佑銘建設)	新竹縣竹東鎮民族路50巷15號	040-060774	10/30 (一)	台灣三菱	符合	
4	敦煌庭園(佑銘建設)	新竹縣竹東鎮民族路50巷19號	040-060775	10/30 (一)	台灣三菱	符合	
5	竹東簡易庭	新竹縣竹東鎮中正路202號	040-073477	10/30 (一)	台灣三菱	符合	
6	竹東簡易庭	新竹縣竹東鎮中正路202號	040-073478	10/30 (一)	台灣三菱	符合	
7	竹北城	新竹縣竹北市中華路405巷11弄37-43號	045-050186	10/30 (一)	立詮電梯	符合	
8	竹北城	新竹縣竹北市中華路405巷11弄33-35號	045-050187	10/30 (一)	立詮電梯	符合	
9	竹北站前尊邸	新竹縣竹北市中泰路27號	045-050193	10/30 (一)	立詮電梯	符合	
10	中正大樓	新竹縣竹北市中正東路373-375號	045-050167	10/30 (一)	立詮電梯	符合	
11	聯合科技大樓	新竹縣竹北市新泰路31號	037-020057	10/30 (一)	力揚停車場設備	已改善完成	1.牽引機驅動輪磨損(第3項檢查項目)。 2.轉向槽輪磨損(第8項檢查項目)。 3.主鋼索生鏽(第29項檢查項目)。 →已改善完成107.01.19報府備查
12	聯合科技大樓	新竹縣竹北市新泰路31號	037-020059	10/30 (一)	力揚停車場設備	已改善完成	超載檢出裝置不良，致使無法檢測。 已改善完成107.01.19報府備查，將另排場次進行複檢。→
13	羅馬富貴大廈 凱悅天廈	新竹縣竹東鎮中豐路二段233之1號	040-046382	10/30 (一)	永大機電	符合	
14	羅馬富貴大廈 凱悅天廈	新竹縣竹東鎮中豐路二段233之1號(幸福路121巷1	040-046384	10/30 (一)	永大機電	符合	
15	新羅馬富貴大廈	新竹縣竹東鎮幸福路121巷103號 18號	040-046386	10/30 (一)	永大機電	符合	
16	新羅馬富貴大廈	新竹縣竹東鎮幸福路121巷103號 6號	040-046388	10/30 (一)	永大機電	符合	
17	聖傑堡	新竹縣竹東鎮民德路81號	040-146433	10/30 (一)	永大機電	符合	
18	文心開發竹東案	新竹縣竹東鎮北興路二段77號	040-166417	10/30 (一)	永大機電	符合	
19	環宇市	新竹縣竹東鎮二重里光明路126巷65弄1號	040-186182	10/31 (二)	崇友實業	符合	
20	環宇市	新竹縣竹東鎮二重里光明路126巷65弄6號	040-186184	10/31 (二)	崇友實業	符合	
21	環宇市	新竹縣竹東鎮二重里光明路126巷65弄10號	040-186186	10/31 (二)	崇友實業	符合	
22	環宇市	新竹縣竹東鎮二重里光明路126巷65弄15號	040-186188	10/31 (二)	崇友實業	符合	
23	矽格北興二廠	新竹縣竹東鎮北興路一段436號	040-172799	10/31 (二)	崇友實業	符合	
24	矽格北興二廠	新竹縣竹東鎮北興路一段436號	040-172800	10/31 (二)	崇友實業	符合	
25	信勢國小	新竹縣湖口鄉成功路360號	040-104009	10/31 (二)	台灣奧的斯	已改善完成	1.超載檢出功能異常(第25項檢查項目)。 2.機坑積水，緩衝器(車廂側)底座生鏽(第49項檢查項目)。 3.機房斷差大於60公分，未設置欄杆。 →已改善完成107.02.23報府備查
26	帆宣系統科技	新竹縣湖口鄉光復南路35號	040-172796	10/31 (二)	台灣奧的斯	已改善完成	超載動作時，前後門均同時開啟(第25項檢查項目)。→已改善完成107.02.23報府備查
27	統一企業股份有限公司新竹湖口食品廠	新竹縣湖口鄉八德路三段30號	036B013161	10/31 (二)	統一精工	符合	
28	統一企業股份有限公司新竹湖口食品廠	新竹縣湖口鄉八德路三段30號	036B013162	10/31 (二)	統一精工	符合	
29	統一企業股份有限公司新竹湖口食品廠	新竹縣湖口鄉八德路三段30號	036B013164	10/31 (二)	統一精工	符合	
30	統一企業股份有限公司新竹湖口廠員工宿舍	新竹縣湖口鄉八德路三段30號	036B013165	10/31 (二)	統一精工	符合	
31	品味幸福二期	新竹縣湖口鄉蘭州二街22號	036B021290	10/31 (二)	太友實業	符合	
32	品味幸福二期	新竹縣湖口鄉蘭州二街26號	036B021291	10/31 (二)	太友實業	符合	
33	順邦科技	新竹縣湖口鄉光復路12號	036B023734	10/31 (二)	太友實業	符合	
34	順邦科技	新竹縣湖口鄉光復路12號	036B023735	10/31 (二)	太友實業	符合	
35	豆子埔社區	新竹縣竹北市三民路127號	036B013867	10/31 (二)	太友實業	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:106.05)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	結果	備註
36	巨寶帝景	新竹縣竹北市莊敬南路50號	040-122308	10/31 (二)	永大機電	符合	
37	巨寶帝景	新竹縣竹北市莊敬南路50號	040-122309	10/31 (二)	永大機電	符合	
38	首選－1	新竹縣竹北市文采街2號	040-127399	10/31 (二)	永大機電	符合	
39	首選－1	新竹縣竹北市文采街8號	040-127400	10/31 (二)	永大機電	符合	
40	星光C i t y	新竹縣竹北市博愛街486巷1號	040-122411	10/31 (二)	永大機電	符合	
41	星光C i t y	新竹縣竹北市博愛街486巷1號	040-125066	10/31 (二)	永大機電	符合	
42	華立捷科技(股)公司	新竹縣湖口鄉光復南路2號	040-172897	11/01 (三)	台灣三菱	符合	
43	華立捷科技(股)公司	新竹縣湖口鄉光復南路2號	040-172898	11/01 (三)	台灣三菱	符合	
44	璟德電子	新竹縣湖口鄉白強路16號	040-095160	11/01 (三)	台灣三菱	符合	
45	夢想之驛社區	新竹縣竹北市新和路2號	M37-917866	11/01 (三)	高陞停車場設備	符合	
46	新竹縣警察局竹北博愛街分局	新竹縣竹北市博愛街16號	M36-000008	11/01 (三)	日菱工業	已改善完成	(一)特定部分→出入口及搬器： 1.第4項不符合規定，緊急照明無效、緊急對講機無效。 2.第7項不符合規定，調速機無效、鋼索生鏽。 3.第8項不符合規定，目前無可救出搬器內人員之開口。 (二)特定部分→機械部分： 1.第1項不符合規定，無鋼索防鬆脫安全開關。 2.第2項不符合規定，車箱體煞車電氣開關無效。→已改善完成107.4.24報府備查
47	東元醫院	新竹縣竹北市縣政二路69號	M36-000028	11/01 (三)	明陽機電	已改善完成	特定部分→升降路：第4項不符合規定，有其他管線。 →已改善完成106.12.25報府備查
48	中國科大體育館前梯	新竹縣湖口鄉中山路三段530號	040-112201	11/01 (三)	永大機電	符合	
49	中國科大體育館前梯	新竹縣湖口鄉中山路一段530號	040-112202	11/01 (三)	永大機電	符合	
50	海濤名芳	新竹縣湖口鄉光復東路75號	040-123767	11/01 (三)	永大機電	符合	
51	翰林苑	新竹縣竹北市興隆路三段37巷20號	040-161285	11/01 (三)	永大機電	符合	
52	翰林苑	新竹縣竹北市興隆路三段37巷20號	040-161286	11/01 (三)	永大機電	符合	
53	翰林苑	新竹縣竹北市興隆路三段37巷20號	040-161287	11/01 (三)	永大機電	符合	
54	玫瑰華城A棟	新竹縣湖口鄉德興路242巷12-16號	036B014870	11/01 (三)	森崑股份	符合	
55	玫瑰華城B棟	新竹縣湖口鄉德興路242巷26-32號	036B014871	11/01 (三)	森崑股份	符合	
56	玫瑰華城C棟	新竹縣湖口鄉德興路242巷14-20號	036B014872	11/01 (三)	森崑股份	符合	
57	玫瑰華城D棟	新竹縣湖口鄉德興路242巷22-24號	036B014873	11/01 (三)	森崑股份	符合	
58	前鼎光電(股)公司	新竹縣湖口鄉白強路3號	036B023420	11/01 (三)	森崑股份	已改善完成	1.緊急照明不亮、求救對講機失效(第22項檢查項目)。 2.使用許可證電梯速度60m/min，現場實際速度90m/min。 →已改善完成107.03.12報府備查
59	前鼎光電(股)公司	新竹縣湖口鄉白強路3號	036B023421	11/01 (三)	森崑股份	已改善完成	
60	台元科技園區第一期	新竹縣竹北市台元街20號(B客)	040-098926	11/01 (三)	崇友實業	符合	
61	台元科技園區第一期	新竹縣竹北市台元街22號(C客)	040-098928	11/01 (三)	崇友實業	符合	
62	台元科技園區第一期	新竹縣竹北市台元街30號	040-098938	11/01 (三)	崇友實業	符合	
63	台元科技園區第一期	新竹縣竹北市台元街30號	040-098940	11/01 (三)	崇友實業	符合	
64	竹北金站	新竹縣竹北市新泰路80.82號 丙	040-062753	11/01 (三)	崇友實業	符合	
65	竹北金站	新竹縣竹北市新泰路78巷14號	040-062754	11/01 (三)	崇友實業	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:106.05)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	結果	備註
66	愛戀6度C	新竹縣竹北市新工五路49號	040-153070	11/02 (四)	台灣三菱	符合	
67	愛戀6度C	新竹縣竹北市新工五路51號	040-153071	11/02 (四)	台灣三菱	符合	
68	當代MOMA	新竹縣竹北市光明六路東一段176號	040-161688	11/02 (四)	台灣三菱	符合	
69	當代MOMA	新竹縣竹北市光明六路東一段166號	040-161689	11/02 (四)	台灣三菱	符合	
70	當代MOMA	新竹縣竹北市光明六路東一段176號	040-161686	11/02 (四)	台灣三菱	符合	
71	當代MOMA	新竹縣竹北市光明六路東一段166號	040-161687	11/02 (四)	台灣三菱	符合	
72	民生劃境	新竹縣湖口鄉國光街1巷1號	036B013506	11/02 (四)	威士達	符合	
73	菁泉科技(股)公司	新竹縣湖口鄉工業四路5號	036B019445	11/02 (四)	威士達	符合	
74	中國砂輪企業股份有限公司	新竹縣湖口鄉文化路6號	036B019433	11/02 (四)	威士達	符合	
75	中國砂輪企業股份有限公司	新竹縣竹北市十興路260號	036B023328	11/02 (四)	威士達	符合	
76	中國砂輪企業股份有限公司	新竹縣竹北市十興路260號	036B023329	11/02 (四)	威士達	符合	
77	東元電機(股)公司	新竹縣湖口鄉中華路15號	045-050425	11/02 (四)	宏偉電機工業	符合	
78	東元電機(股)公司	新竹縣湖口鄉中華路15號	045-050424	11/02 (四)	宏偉電機工業	符合	
79	士林電機廠股份有限公司	新竹縣湖口鄉中華路17號	045-050416	11/02 (四)	宏偉電機工業	符合	
80	士林電機廠股份有限公司	新竹縣湖口鄉中華路17號	045-050417	11/02 (四)	宏偉電機工業	符合	
81	士林電機廠(股)公司	新竹縣湖口鄉中華路23號	045-050434	11/02 (四)	宏偉電機工業	符合	
82	瑞耘科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復南路58號	045-050430	11/02 (四)	宏偉電機工業	符合	
83	巴黎時尚#3	新竹縣湖口鄉大智路2巷6號	039-018456	11/02 (四)	大佑新機	符合	
84	巴黎時尚#5	新竹縣湖口鄉大勇路2巷37號	039-018457	11/02 (四)	大佑新機	已改善完成	1.機房段差大於60公分，未設欄杆及扶手。 2.主鋼索輪滑差過大，達200公分(第3項檢查項目)。 →已改善完成106.12.13報府備查
85	晟德大藥廠(股)公司	新竹縣湖口鄉實踐路2號	039-017461	11/02 (四)	大佑新機	符合	
86	廣晶科技股份有限公司	新竹縣竹北市中和街62巷17弄1號	039-016469	11/02 (四)	東祺機電	符合	
87	六家高鐵(松區)	新竹縣竹北市嘉興路384巷3-11號	039-009487	11/02 (四)	大佑新機	符合	
88	六家高鐵(松區)	新竹縣竹北市嘉興路384巷3-11號	039-009488	11/02 (四)	大佑新機	符合	

更新日期：107年04月16日

備註: 1. 限期改善者，請於期限內改善完成。
2. 合格者不另行文通知。
3. 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。