

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果 (期程:106.06)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	結果	備註
1	晶圓世家	新竹縣新豐鄉泰安街7巷23弄1號	040-166019	11/14 (二)	永大機電	符合	
2	松林星都	新竹縣新豐鄉松林街51巷12號	040-147048	11/14 (二)	永大機電	符合	
3	松林星都	新竹縣新豐鄉松林街51巷8號	040-147049	11/14 (二)	永大機電	符合	
4	松林星都	新竹縣新豐鄉松林街51巷2號	040-147050	11/14 (二)	永大機電	符合	
5	松林星都	新竹縣新豐鄉松林街51巷1號	040-147051	11/14 (二)	永大機電	符合	
6	松林星都	新竹縣新豐鄉松林街51巷5號	040-147052	11/14 (二)	永大機電	符合	
7	宏晟幸福庭園	新竹縣竹東鎮幸福路35.37號	040-050781	11/14 (二)	崇友實業	符合	
8	宏晟幸福庭園	新竹縣竹東鎮幸福路39.39-1號	040-050782	11/14 (二)	崇友實業	符合	
9	東方新都NO.1	新竹縣竹東鎮長春路3段161號	040-028302	11/14 (二)	崇友實業	符合	
10	東方新都NO.1	新竹縣竹東鎮長春路3段145號	040-028304	11/14 (二)	崇友實業	符合	
11	清盧	新竹縣芎林鄉上山村7鄰143-144號	040-046166	11/14 (二)	崇友實業	符合	
12	清盧	新竹縣芎林鄉上山村7鄰141-142號	040-046167	11/14 (二)	崇友實業	符合	
13	成功名園#1	新竹縣湖口鄉龍江街133巷38.42號	036B014072	11/14 (二)	吉陽科技	符合	
14	成功名園#2	新竹縣湖口鄉龍江街133巷30.32.36號	036B014073	11/14 (二)	吉陽科技	符合	
15	成功名園#3	新竹縣湖口鄉龍江街133巷22.26.28號	036B014074	11/14 (二)	吉陽科技	符合	
16	成功名園#4	新竹縣湖口鄉龍江街133巷18.20號	036B014075	11/14 (二)	吉陽科技	符合	
17	新竹縣竹北市光明國小	新竹縣竹北市光明九路65號	036B014077	11/14 (二)	吉陽科技	符合	
18	新竹縣竹北市光明國小	新竹縣竹北市光明九路65號	036B014078	11/14 (二)	吉陽科技	符合	
19	時上S社區	新竹縣竹北市科大二街23.25.27.29號	040-173550	11/14 (二)	大業開發	符合	
20	時上S社區	新竹縣竹北市科大二街23.25.27.29號	040-173551	11/14 (二)	大業開發	已改善完成	各樓層均未設置引導標誌(點字呼叫鈕前方30cm處地板,作30cm×60cm不同材質處理),及壹樓主要出入口無障礙引導標誌未設置(第67項檢查項目)。→已改善完成106.12.06報府備查
21	公園華廈	新竹縣竹東鎮公園路152號	040-093015	11/14 (二)	大業開發	符合	
22	葉*威(辦公大樓)	新竹縣竹東鎮東寧路三段21號	040-160016	11/14 (二)	台灣三菱	符合	
23	晶苑住商大樓	新竹縣竹東鎮中興路四段970號	040-108037	11/14 (二)	台灣三菱	符合	
24	晶苑住商大樓	新竹縣竹東鎮中興路四段970號	040-108038	11/14 (二)	台灣三菱	符合	
25	大有可為	新竹縣竹北市勝利一路105-107號	040-116927	11/15 (三)	富士達	符合	
26	大有可為	新竹縣竹北市勝利一路105-107號	040-116936	11/15 (三)	富士達	符合	
27	大有可為	新竹縣竹北市勝利一路105-107號	040-116937	11/15 (三)	富士達	符合	
28	大有可為	新竹縣竹北市勝利一路105-107號	040-116938	11/15 (三)	富士達	符合	
29	淵博	新竹縣竹北市六家五路2段278號	040-161934	11/15 (三)	富士達	符合	
30	淵博	新竹縣竹北市六家五路2段278號	040-161936	11/15 (三)	富士達	符合	
31	大任晶華公寓大廈	新竹縣竹北市光明九路68號	M36-000202	11/15 (三)	立明電機工業	符合	
32	竹北雄觀	新竹縣竹北市中華路352之2.3.4號	040-077483	11/15 (三)	崇友實業	符合	
33	竹北雄觀	新竹縣竹北市中華路352之1號	040-077484	11/15 (三)	崇友實業	符合	
34	仁愛國中	新竹縣竹北市三民路239號	040-078221	11/15 (三)	崇友實業	符合	
35	仁愛國中	新竹縣竹北市三民路239號	040-078222	11/15 (三)	崇友實業	符合	
36	北區國稅局新竹縣分局	新竹縣竹北市縣政九路120號	040-112688	11/15 (三)	崇友實業	符合	
37	北區國稅局新竹縣分局	新竹縣竹北市縣政九路120號	040-112690	11/15 (三)	崇友實業	符合	
38	鼎藝	新竹縣竹北市成功七街168號	040-167352	11/15 (三)	台灣三菱	符合	
39	鼎藝	新竹縣竹北市成功七街170號	040-167353	11/15 (三)	台灣三菱	符合	
40	坤山-和謙	新竹縣竹北市興隆路一段433號	040-166970	11/15 (三)	台灣三菱	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果 (期程:106.06)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	結果	備註
41	坤山-和謙	新竹縣竹北市興隆路一段439號	040-166971	11/15 (三)	台灣三菱	符合	
42	樂子大樓	新竹縣竹北市中央路300號	040-180581	11/15 (三)	台灣三菱	符合	
43	樂子大樓	新竹縣竹北市中央路300號	040-180582	11/15 (三)	台灣三菱	符合	
44	澄水硯	新竹縣竹北市嘉豐六路二段27號	040-161668	11/15 (三)	永大機電	符合	
45	澄水硯	新竹縣竹北市嘉豐六路二段27號	040-161670	11/15 (三)	永大機電	符合	
46	澄水硯	新竹縣竹北市嘉豐六路二段27號	040-161672	11/15 (三)	永大機電	符合	
47	大任晶華	新竹縣竹北市光明九路68號	040-128480	11/15 (三)	永大機電	符合	
48	鴻圖大展	新竹縣竹北市十興路305巷10弄11號	040-049373	11/15 (三)	永大機電	符合	
49	鴻圖大展	新竹縣竹北市十興路305巷10弄21號	040-049375	11/15 (三)	永大機電	符合	
50	新竹喜來登大飯店	新竹縣竹北市光明六路東一段265號	040-147921	11/16 (四)	富士達	符合	
51	新竹喜來登大飯店	新竹縣竹北市光明六路東一段265號	040-147922	11/16 (四)	富士達	符合	
52	新竹喜來登大飯店	新竹縣竹北市光明六路東一段265號	040-147923	11/16 (四)	富士達	符合	
53	新竹喜來登大飯店	新竹縣竹北市光明六路東一段265號	040-147924	11/16 (四)	富士達	符合	
54	新竹喜來登大飯店	新竹縣竹北市光明六路東一段265號	040-147938	11/16 (四)	富士達	符合	
55	新竹喜來登大飯店	新竹縣竹北市光明六路東一段265號	040-147939	11/16 (四)	富士達	符合	
56	新竹喜來登大飯店	新竹縣竹北市光明六路東一段265號	040-147940	11/16 (四)	富士達	符合	
57	新竹喜來登大飯店	新竹縣竹北市光明六路東一段265號	040-147941	11/16 (四)	富士達	符合	
58	國立台灣大學醫學院附設醫院竹東分院(#1)	新竹縣竹東鎮至善路52號	036B013985	11/16 (四)	兆丞有限	已改善完成	1.額定60m/min速度過低(現場51m/min)。 2.緊急呼叫按鈕及對外通信裝置不良(第22項檢查項目)。 3.配重緩衝器不良(第49項檢查項目)。 → 已改善完成107.04.11報府備查 4.主操作盤點字標示及語音系統未設置(第62項檢查項目)。 5.扶手規格不符(第64項檢查項目)。 6.入口觸覺裝置缺一側(第66項檢查項目)。 7.缺壹樓引導標誌(第67項檢查項目)。 查本設備非供行動不便者使用電梯,故相關不符項目予以刪除。
59	國立台灣大學醫學院附設醫院竹東分院(#6)	新竹縣竹東鎮至善路52號	036B013988	11/16 (四)	兆丞有限	已改善完成	1.額定90m/min速度過低(現場78m/min)。 2.緊急呼叫按鈕及對外通信裝置不良(第22項檢查項目)。 → 已改善完成107.04.11報府備查,查本設備屬供行動不便者使用電梯。
60	國立台灣大學醫學院附設醫院竹東分院	新竹縣竹東鎮至善路52號	036B013990 005B813206	11/16 (四)	兆丞有限	整台汰舊換新,重新辦理竣工檢查在案。	
61	東方新都第三期社區管理委員會	新竹縣竹東鎮光武街99號	045-050312	11/16 (四)	祐全機電	符合	
62	東方新都第三期社區管理委員會	新竹縣竹東鎮光武街119號	045-050314	11/16 (四)	祐全機電	符合	
63	東方新都第三期社區管理委員會	新竹縣竹東鎮和江街156巷11號	045-050316	11/16 (四)	祐全機電	符合	
64	東方新都第三期社區管理委員會	新竹縣竹東鎮和江街156巷1號	045-050318	11/16 (四)	祐全機電	符合	
65	銖德科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復北路28號	045-050486	11/16 (四)	台灣上利	符合	
66	銖德科技股份有限公司E棟	新竹縣湖口鄉光復北路44號	036B030625	11/16 (四)	大立電梯	符合	
67	銖德科技股份有限公司J棟	新竹縣湖口鄉光復北路50-1號	036B016690	11/16 (四)	大立電梯	符合	
68	欣銓科技(股)公司	新竹縣湖口鄉工業三路3號	036B014321	11/16 (四)	東洋電梯	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果 (期程:106.06)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	結果	備註
69	泓格科技(股)公司一廠#2	新竹縣湖口鄉光復北路111號	036B017935	11/16 (四)	東洋電梯	不合格→ 撤銷使用許可證(違法增設)	1.超載檢出裝置無效(第25項檢查項目)。 2.空轉防止裝置無效、無油溫控制裝置(第54項檢查項目)。 3.查該設備敷設建築物所屬之(77)字第81號使用執照，其卷內圖面及資料皆無該設備存在，已違反建築法第77條之4相關規定，即專業廠商、代核發使用許可證之檢查機構未先行查證本案是否為敷設於合法建築物且經竣工檢查合格之昇降機，故予以撤銷其使用許可證。
70	泓格科技股份有限公司一廠#1	新竹縣湖口鄉光復北路111號	036B013424	11/16 (四)	東洋電梯	限期改善	1.超載檢出裝置無效(第25項檢查項目)。 2.空轉防止裝置無效(第54項檢查項目)。
71	中化免疫製劑廠及研發大樓-新豐二廠	新竹縣新豐鄉上坑村坑子口182號	045-050299	11/16 (四)	太平洋電梯工業	符合	
72	中化免疫製劑廠及研發大樓-新豐二廠	新竹縣新豐鄉上坑村坑子口182號	045-050300	11/16 (四)	太平洋電梯工業	符合	
73	欣興電子股份有限公司-新豐廠	新竹縣新豐鄉中崙村290號	045-050536	11/16 (四)	宏偉電機工業	符合	
74	聯合科技大樓	新竹縣竹北市新泰路31號	037-020116	11/16 (四)	力揚停車場設備	符合	
75	聯合科技大樓	新竹縣竹北市新泰路31號	037-020117	11/16 (四)	力揚停車場設備	符合	
76	聯合科技大樓	新竹縣竹北市新泰路31號	037-020118	11/16 (四)	力揚停車場設備	已改善完成	主鋼索生鏽，請更換(第29項檢查項目)。 →已改善完成107.01.19報府備查

更新日期：107年04月13日

- 備註:**
1. 限期改善者，請於期限內改善完成。
 2. 合格者不另行文通知。
 3. 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。