

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:106.08)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	結果	備註
1	臺北榮民總醫院新竹分院	新竹縣竹東鎮中豐路一段81號	036B000758	12/19 (二)	明台電梯	符合	
2	臺北榮民總醫院新竹分院	新竹縣竹東鎮中豐路一段81號	036B000759	12/19 (二)	明台電梯	符合	
3	智慧園中園#1	新竹縣竹東鎮三重一路75~85號	036B025398	12/19 (二)	三維機電	符合	
4	智慧園中園#2	新竹縣竹東鎮三重一路75~85號	036B025399	12/19 (二)	三維機電	符合	
5	智慧園中園#3	新竹縣竹東鎮三重一路75~85號	036B025400	12/19 (二)	三維機電	符合	
6	竹中火車站	新竹縣竹東鎮竹中路145號	037-020715	12/19 (二)	統一精工	符合	
7	多聯科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉仁政路12號	040-172080	12/19 (二)	明陽機電	符合	
8	多聯科技股分有限公司	新竹縣湖口鄉仁政路12號	040-172083	12/19 (二)	明陽機電	符合	
9	正隆股份有限公司	新竹縣竹北市長青路二段76號	045-050537	12/19 (二)	明陽機電	符合	
10	正隆股份有限公司	新竹縣竹北市長青路二段76號	045-050538	12/19 (二)	明陽機電	符合	
11	雅特烘焙有限公司	新竹縣竹北市新工二路2號	036B007044	12/19 (二)	六川電梯	符合	
12	雅特烘焙有限公司	新竹縣竹北市新工二路2號	036B007045	12/19 (二)	六川電梯	已改善完成	1.未設置入口觸覺裝置(第66項檢查項目)。 2.未設置引導標誌(第67項檢查項目)。 →已改善完成107.04.24報府備查
13	夏綠蒂	新竹縣竹東鎮中興路二段378巷1號	040-024118	12/19 (二)	永大機電	符合	
14	夏綠蒂	新竹縣竹東鎮中興路二段378巷7號	040-024119	12/19 (二)	永大機電	符合	
15	頂好富貴廣場	新竹縣竹東鎮民德路70號	040-056517	12/19 (二)	永大機電	符合	
16	頂好富貴廣場	新竹縣竹東鎮民德路70號	040-056519	12/19 (二)	永大機電	符合	
17	頂好富貴廣場	新竹縣竹東鎮民德路70號	040-056520	12/19 (二)	永大機電	符合	
18	聖傑堡社區	新竹縣竹東鎮民德路79-81號	M34-007487	12/19 (二)	揚澄機械	符合	
19	智慧園林	新竹縣竹東鎮三重一路38.40號	040-026774	12/19 (二)	崇友實業	已改善完成	許可證有效期限逾期(106.12.10到期)，已送件申請待核發中。
20	智慧園林	新竹縣竹東鎮三重一路24.26.36號	040-026775	12/19 (二)	崇友實業	已改善完成	→已取得最新安檢核格使用許可證(到期日
21	智慧園林	新竹縣竹東鎮三重一路28.30號	040-026776	12/19 (二)	崇友實業	已改善完成	107.06.10)
22	大學至善	新竹縣芎林鄉文山路131巷20號	040-121996	12/19 (二)	崇友實業	符合	
23	大學至善	新竹縣芎林鄉文山路131巷30號	040-121998	12/19 (二)	崇友實業	符合	
24	大學至善	新竹縣芎林鄉文山路131巷32號	040-121999	12/19 (二)	崇友實業	符合	
25	橫山鄉公所老人文康活動中心	新竹縣橫山鄉大肚村8鄰永昌街53號	036B007451	12/20 (三)	銓日機電	已改善完成	1.表列之額定速度(60m/min)與實測值不符(44m/min)。 2.主機漏油。 3.依原檢表所列之調速機測試相關動作速度，實測值不符規定。 →已改善完成107.02.13報府備查
(106.02 期程限改 複檢)	新埔鎮立圖書館#1	新竹縣新埔鎮文化街142號	036B010769	12/20 (三)	銓日機電	故障,另排程	107.01.24複檢:限改→107.09複檢不合格
	新埔鎮立圖書館#2	新竹縣新埔鎮文化街142號	036B010770	12/20 (三)	銓日機電	故障,另排程	→廢止使用許可證
26	鼎毅-唐風臨	新竹縣竹北市六家七路92號	040-182358	12/20 (三)	台灣三菱	符合	
27	鼎毅-唐風臨	新竹縣竹北市六家七路102號	040-182360	12/20 (三)	台灣三菱	符合	
28	鼎毅-唐風臨	新竹縣竹北市六家七路102號	040-182361	12/20 (三)	台灣三菱	符合	
29	南茂科技(股)公司	新竹縣湖口鄉仁德路4號	036B021053	12/20 (三)	太友實業	符合	
30	南茂科技(股)公司	新竹縣湖口鄉仁德路4號	036B021054	12/20 (三)	太友實業	符合	
31	奇力新電子股份有限公司	新竹縣湖口鄉德興路301巷29號	036B016238	12/20 (三)	太友實業	符合	
32	新埔國民中學	新竹縣新埔鎮中正路792號	036B023391	12/20 (三)	太友實業	已改善完成	1.第65項檢查項目「車廂門光電感應裝置」無效。 2.第66項檢查項目「入口觸覺裝置」。 3.第67項檢查項目「引導標誌」未裝設。 →已改善完成107.03.13報府備查
33	南茂科技股份有限公司	新竹縣竹北市中和街112號	039-015996	12/20 (三)	太友實業	符合	
34	富宇水涵園	新竹縣竹北市六家八街179號	040-162906	12/20 (三)	永大機電	符合	
35	富宇水涵園	新竹縣竹北市六家八街173號	040-162907	12/20 (三)	永大機電	符合	
36	鴻馥A棟A梯	新竹縣竹北市成功十街87號	040-158644	12/20 (三)	永大機電	符合	
37	鴻馥A棟A梯	新竹縣竹北市成功十街87號	040-158648	12/20 (三)	永大機電	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:106.08)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	結果	備註
38	心鑽六期	新竹縣竹北市光明六路87號	040-135485	12/20 (三)	永大機電	符合	
39	心鑽六期	新竹縣竹北市光明六路87號	040-135486	12/20 (三)	永大機電	符合	
40	大溪地	新竹縣竹東鎮中興路二段152巷37弄12-14號	045-050111	12/20 (三)	立詮電梯	符合	
41	大溪地	新竹縣竹東鎮中興路二段152巷39弄5、7號	045-050113	12/20 (三)	立詮電梯	符合	
42	大溪地	新竹縣竹東鎮中興路二段152巷34-36號	045-050115	12/20 (三)	立詮電梯	符合	
43	大溪地	新竹縣竹東鎮中興路二段152巷42-46號	045-050117	12/20 (三)	立詮電梯	符合	
44	富麗前程社區	新竹縣竹北市國盛街357-367號	045-050542	12/20 (三)	創世機電	符合	
45	富麗前程社區	新竹縣竹北市國盛街357-367號	045-050543	12/20 (三)	創世機電	不合格→ 廢止使用許可 證→重新發證	1.機房有其他物品(書本及雜物),請保持淨空,俾利設備進行維修空間之需。 2.電磁制動器不良(第7項檢查項目)。 3.有立即危險性(暴衝現象),停機處理(本府業已於抽驗當日至現場逐層黏貼停用公告,並請專業廠商斷電處置)。→107.02.05已改善完成,並檢具重新安全檢查合格之"使用許可證"影本報府備查。
46	三陽工業-新豐廠	新竹縣新豐鄉坑子口184號	M37-718125	12/21 (四)	冠騰事業有限公司	符合	
47	六家高鐵	新竹縣竹北市嘉興路384巷13-28號	039-010571	12/21 (四)	大佑新機	符合	
48	六家高鐵	新竹縣竹北市嘉興路384巷13-28號	039-010573	12/21 (四)	大佑新機	符合	
49	六家高鐵	新竹縣竹北市嘉興路384巷13-28號	039-010575	12/21 (四)	大佑新機	符合	
50	六家高鐵	新竹縣竹北市嘉興路384巷13-28號	039-010576	12/21 (四)	大佑新機	符合	
(105.12 期程限改 複檢)	台科晶品	新竹縣竹北市福興一路20號	M37-913300	12/21 (四)	碩立停車設備	符合	
	台科晶品	新竹縣竹北市福興一路20號	M37-913302	12/21 (四)	碩立停車設備	符合	
51	新竹縣新豐鄉松林國小(行政大樓)	新竹縣新豐鄉松林街99號	036B032853	12/21 (四)	森崑股份	故障,另排程	107.01.25複檢→符合
52	新竹縣新豐鄉松林國小(廚房)	新竹縣新豐鄉松林街99號	036B032854	12/21 (四)	森崑股份	符合	
53	新竹縣新豐鄉松林國小(禮堂)	新竹縣新豐鄉松林街99號	036B032852	12/21 (四)	森崑股份	符合	
54	昇悅有限公司	新竹縣竹北市中山路116號	036B000444	12/21 (四)	森崑股份	符合	
55	清華科技檢驗股份有限公司	新竹縣竹北市中和街55號	036B020334	12/21 (四)	金立機電	符合	
56	竹北分局	新竹縣竹北市博愛街16號	036B019840	12/21 (四)	金立機電	符合	
57	太睿吉祥	新竹縣竹北市成功九街95.97號	040-162124	12/21 (四)	崇友實業	符合	
58	太睿吉祥	新竹縣竹北市成功九街95.97號	040-162125	12/21 (四)	崇友實業	符合	
59	太睿吉祥	新竹縣竹北市成功九街87.89號	040-162126	12/21 (四)	崇友實業	符合	
60	首璽春天	新竹縣竹北市光明九路38號	040-106431	12/21 (四)	崇友實業	符合	
61	首璽春天	新竹縣竹北市光明九路38號	040-106432	12/21 (四)	崇友實業	符合	
62	竹北國小	新竹縣竹北市中央路98號	040-147897	12/21 (四)	崇友實業	符合	
63	富貴人家	新竹縣竹東鎮長春路三段327巷10.12號	036B008306	12/21 (四)	立安機電	符合	
64	富貴人家	新竹縣竹東鎮長春路三段327巷10.12號	036B008307	12/21 (四)	立安機電	符合	
65	曉樓	新竹縣竹東鎮光明路20巷52弄31號4樓	036B008308	12/21 (四)	立安機電	符合	
66	曉樓	新竹縣竹東鎮光明路20巷52弄27~29號	036B032418	12/21 (四)	立安機電	已改善完成	主鋼索生鏽,請更換(第29項檢查項目)。 →已改善完成107.02.13報府備查
67	青葉不動產有限公司	新竹縣新豐鄉學府街130號	036B032797	12/21 (四)	立安機電	已改善完成	機坑下方有結構突出,有碰撞疑慮(第45項檢查項目)。 →已改善完成107.02.13報府備查
68	青葉不動產有限公司	新竹縣新豐鄉學府街130號	036B032798	12/21 (四)	立安機電	已改善完成	1.調速機故障,無法動作(第11項檢查項目)。 2.機坑下方有結構突出,有碰撞疑慮(第45項檢查項目)。 →已改善完成107.02.13報府備查

更新日期：107年10月12日

- 備註:**
- 1.限期改善者,請於期限內改善完成。
 - 2.合格者不另行文通知。
 - 3.不合格者將廢止使用許可證,應立即停止設備之使用,設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。