新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:106.09)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	結果	備註
1	萊蕪休閒健康中心	新竹縣關西鎮玉山里12鄰赤柯山12號	040-119293	01/23 (二)	台灣三菱	符合	
2	萊蕪休閒健康中心	新竹縣關西鎮玉山里12鄰赤柯山12號	040-119294	01/23 (二)	台灣三菱	符合	
3	萊蕪休閒健康中心	新竹縣關西鎮玉山里12鄰赤柯山12號	040-119295	01/23 (二)	台灣三菱	符合	
4	萊茵河畔	新竹縣竹東鎮北興路二段81巷6弄1號	040-103666	01/23 (二)	台灣三菱	符合	
5	萊茵河畔	新竹縣竹東鎮北興路二段81巷6弄5號	040-103667	01/23 (二)	台灣三菱	符合	
6	萊茵河畔	新竹縣竹東鎮北興路二段81巷6弄12號	040-103668	01/23 (二)	台灣三菱	符合	
7	華淵電機工業股份有限公司	新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路18號	039-014593	01/23 (二)	銳霆開發	符合	
8	華淵電機工業股份有限公司	新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路18號	039-015115	01/23 (二)	銳霆開發	符合	
9	優陽材料股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復北路76號	036B008448	01/23 (二)	宸弘電梯	符合	
10	優陽材料股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復北路76號	036B008462	01/23 (二)	宸弘電梯	符合	
11	綠芳鄰大樓	新竹縣竹北市光明九路72號	036B005952	01/23 (二)	宸弘電梯	符合	
12	鴻福花園	新竹縣竹東鎮竹中路89巷2.4號	040-023211	01/23 (二)	崇友實業	符合	
13	鴻福花園	新竹縣竹東鎮竹中路89巷6.8號	040-023212	01/23 (二)	崇友實業	符合	
14	鴻福花園	新竹縣竹東鎮竹中路89巷10.12號	040-023213	01/23 (二)	崇友實業	符合	
15	生態城	新竹縣竹東鎮中興路二段101巷25號	040-167559	01/23 (二)	崇友實業	符合	
16	生態城	新竹縣竹東鎮中興路二段101巷29號	040-167561	01/23 (二)	崇友實業	符合	
17	生態城	新竹縣竹東鎮中興路二段101巷33號	040-167563	01/23 (二)	崇友實業	符合	
18	原森活	新竹縣寶山鄉雙豐二街61號	040-188361	01/23 (二)	永大機電	符合	
19	原森活	新竹縣寶山鄉雙豐二街61號	040-188362	01/23 (二)	永大機電	符合	
20	原森活	新竹縣寶山鄉雙豐二街61號	040-188363	01/23 (二)	永大機電	符合	
21	竹信醫院	新竹縣竹東鎮仁愛路196號	040-014117	01/23 (二)	永大機電	符合	
22	上智國小	新竹縣竹東鎮東寧路二段213號	040-060980	01/23 (二)	永大機電	符合	
23	前鋒大樓	新竹縣竹東鎮新民路9號	040-181725	01/23 (二)	永大機電	符合	
24	新埔鎮立圖書館#1	新竹縣新埔鎮文化街142號	036B010769	01/24 (三)	銓日機電	限期改善 → 107.09複檢不合格 → 廢止使用許可證	配重與緩衝器之間隙尺寸不符規定(360cm)。
25	新埔鎮立圖書館#2	新竹縣新埔鎮文化街142號	036B010770	01/24 (三)	銓日機電	限期改善 → 107.09複檢不合格 → 廢止使用許可證	配重與緩衝器之間隙尺寸不符規定(370cm)。
26	富貴家園	新竹縣新豐鄉重興村13鄰自立街32巷36號	036B032982	01/24 (三)	銓日機電	已改善完成	鋼索末端配件缺螺栓(第29項檢查項目,主鋼索之端頭配件需用雙重螺帽鎖緊)。→已改善完成107.03.28報府備查
27	新竹縣游泳館	新竹縣竹北市福興東路一段199號	036B018587	01/24 (三)	偉塵科技	已改善完成	機械室之機房門缺門弓器無法自動關閉。 →已改善完成107.03.13報府備查
28	竹北市衛生所	新竹縣竹北市光明二街89號	036B013147	01/24 (三)	佳生工程	已改善完成	機械室之機房門為木門,且未設置門弓器。註:《建築技術規則》機房門不得小於70公分寬,180公分高,並應為附鎖之鋼製門。→已改善完成107.03.29報府備查
29	竹北幼兒園(安可學園課後美語中心)	新竹縣竹北市六家五路二段93號	040-188238	01/24 (三)	大業開發	符合	
30	津御瀟堂	新竹縣竹北市三民路509號	040-076417	01/24 (三)	大業開發	符合	
31	友成大樓	新竹縣竹北市光明六路43號	040-064933	01/24 (三)	大業開發	符合	
32	新竹縣政府稅捐稽徵局	新竹縣竹北市光明六路6號	040-079645	01/24 (三)	申瑞企業	已改善完成	1.停電時,緊急照明失效(第24項檢查項目)。 2.超載檢出裝置失效(第25項檢查項目)。 →已改善完成107.03.21報府備查
33	新竹縣政府	新竹縣竹北市光明六路10號	040-041026	01/24 (三)	申瑞企業	符合	
34	新竹縣政府	新竹縣竹北市光明六路10號	040-041027	01/24 (三)	申瑞企業	符合	
35	陽陞-帝寶	新竹縣竹北市文興路一段370號	040-158670	01/24 (三)	台灣三菱	符合	
36	陽陞-帝寶	新竹縣竹北市文興路一段366號	040-158671	01/24 (三)	台灣三菱	符合	
37	陽陞-帝寶	新竹縣竹北市文興路一段368號	040-158672	01/24 (三)	台灣三菱	符合	
38	麗寶層峰	新竹縣竹北市福興東路一段160號	040-127487	01/24 (三)	台灣三菱	符合	
39	麗寶層峰	新竹縣竹北市福興東路一段162號	040-127488	01/24 (三)	台灣三菱	符合	
40	麗寶層峰	新竹縣竹北市福興東路一段166號	040-127489	01/24 (三)	台灣三菱	符合	
41	麗寶層峰	新竹縣竹北市福興東路一段168號	040-127490	01/24 (三)	台灣三菱	符合	
42	富宇君悅	新竹縣竹北市復興三路一段202號	040-158649	01/24 (三)	永大機電	符合	
43	富宇君悅	新竹縣竹北市復興三路一段202號	040-158650	01/24 (三)	永大機電	符合	
44	富宇君悅	新竹縣竹北市復興三路一段202號	040-158651	01/24 (三)	永大機電	符合	
45	台元科技 L棟「停車場」	新竹縣竹北市台元一街7號	040-148583	01/24 (三)	永大機電	符合	
46	台元科技 L棟「停車場」	新竹縣竹北市台元一街7號	040-148584	01/24 (三)	永大機電	符合	
47	台元科技園 m棟「後」	新竹縣竹北市台元一街5號	040-148592	01/24 (三)	永大機電	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:106.09)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	結果	備註
48	鴻觀十力	新竹縣竹北市六家七路18.20號	040-129241	01/25 (四)	崇友實業	符合	
49	鴻觀十力	新竹縣竹北市六家七路28.30號	040-129243	01/25 (四)	崇友實業	符合	
50	鴻觀十力	新竹縣竹北市六家七路38號	040-129245	01/25 (四)	崇友實業	符合	
51	基業尊邸	新竹縣竹北市中山路10巷15.17號	040-078731	01/25 (四)	崇友實業	符合	
52	基業尊邸	新竹縣竹北市中山路10巷19.21號	040-078732	01/25 (四)	崇友實業	符合	
53	基業尊邸	新竹縣竹北市中山路10巷23.25.27號	040-078733	01/25 (四)	崇友實業	符合	
54	六福開發股份有限公司(關西生態渡假旅館C棟)	新竹縣關西鎮拱子溝60號	036B028085	01/25 (四)	六川電梯	符合	
55	台電-龍潭課 龍潭E/S	新竹縣關西鎮仁安里5鄰台電新村66號-3	036B015864	01/25 (四)	立川機電	已改善完成	緊急照明無效(第24項檢查項目)。→已改善完成107.03.23報府備查
56	台電-竹工維護課 竹工E/S	新竹縣湖口鄉八德路三段135巷30號	036B016960	01/25 (四)	立川機電	符合	
57	臺灣石門農田水利會湖口工作站	新竹縣湖口鄉八德路一段635號	036B031726	01/25 (四)	加立達機電	符合	
58	青年城	新竹縣湖口鄉安宅六街21號	045-050593	01/25 (四)	太平洋電梯工業	符合	
(106.03期程 限改複檢)	瑞軒科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業三路2號	036B009587	01/25 (四)	森崑股份	符合	
(106.08期程 限改複檢)	新竹縣新豐鄉松林國小(行政大樓)	新竹縣新豐鄉松林街99號	036B032853	01/25 (四)	森崑股份	符合	
59	鴻觀社區	新竹縣竹北市成功十街93號	M37-812093	01/25 (四)	安熙有限公司	符合	
60	鴻觀社區	新竹縣竹北市成功十街93號	M37-812098	01/25 (四)	安熙有限公司	符合	
61	鴻觀社區	新竹縣竹北市成功十街93號	M37-812099	01/25 (四)	安熙有限公司	符合	

更新日期：107年10月12日

備註：

1. 限期改善者，請於期限內改善完成。
2. 合格者不另行文通知。
3. 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。