

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:106.11)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	結果	備註
1	鍊寶科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復北路12號	040-169715	4/17 (二)	台灣三菱	符合	
2	鍊寶科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復北路12號	040-169717	4/17 (二)	台灣三菱	符合	
3	鍊寶科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復北路12號	040-169719	4/17 (二)	台灣三菱	符合	
4	鍊寶科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復北路12號	040-169721	4/17 (二)	台灣三菱	符合	
5	協祥機械	新竹縣湖口鄉光復北路2號	040-066511	4/17 (二)	台灣三菱	符合	
6	協祥機械	新竹縣湖口鄉光復北路2號	040-066512	4/17 (二)	台灣三菱	符合	
7	博磊科技	新竹縣新豐鄉精工路53號	040-169679	4/17 (二)	永大機電	符合	
8	松柏秋賞	新竹縣新豐鄉松林村潤泰街17巷15號	040-119162	4/17 (二)	永大機電	符合	
9	松柏秋賞	新竹縣新豐鄉松林村潤泰街17巷15號	040-119163	4/17 (二)	永大機電	符合	
10	松柏秋賞	新竹縣新豐鄉松林村潤泰街17巷15號	040-119164	4/17 (二)	永大機電	符合	
11	明新鴻超樓	新竹縣新豐鄉新興路1號	040-070455	4/17 (二)	永大機電	符合	
12	明新立緒樓(西)	新竹縣新豐鄉新興路1號	040-099689	4/17 (二)	永大機電	符合	
13	群成科技(育霽科技)	新竹縣湖口鄉光復北路65號	040-102495	4/17 (二)	崇友實業	符合	
14	旭德科技(股)公司	新竹縣湖口鄉光復北路32號	040-071619	4/17 (二)	崇友實業	符合	
15	旭德科技	新竹縣湖口鄉光復北路32號(C棟)	040-084201	4/17 (二)	崇友實業	符合	
16	龍祥小品二期	新竹縣湖口鄉新生三路57號	040-081131	4/17 (二)	崇友實業	符合	
17	富宇水花園	新竹縣竹北市隘口六街139號	M34-009111	4/17 (二)	碩立停車設備	符合	
18	育澧建設有限公司	新竹縣湖口鄉光復東路361號	036B034238	4/17 (二)	立安機電	符合	
19	育澧建設有限公司	新竹縣湖口鄉光復東路363號	036B034239	4/17 (二)	立安機電	符合	
20	育澧建設有限公司	新竹縣湖口鄉光復東路365號	036B034240	4/17 (二)	立安機電	符合	
21	公園城	新竹縣竹北市十興路305巷4弄1號	036B012575	4/17 (二)	立安機電	符合	
22	公園城	新竹縣竹北市十興路305巷4弄4號	036B012577	4/17 (二)	立安機電	符合	
23	公園城	新竹縣竹北市十興路305巷2號	036B012579	4/17 (二)	立安機電	符合	
24	惠友遠見	新竹縣竹北市高鐵七路65號	040-148925	4/18 (三)	永大機電	符合	
25	惠友遠見	新竹縣竹北市高鐵七路65號	040-148931	4/18 (三)	永大機電	已改善完成	第21項檢查項目「未設置墜落防止柵、網」。→已改善
26	惠友遠見	新竹縣竹北市高鐵七路65號	040-148932	4/18 (三)	永大機電	已改善完成	完成107.06.27報府備查
27	千葉美家	新竹縣竹北市十興三街57號	040-169412	4/18 (三)	永大機電	符合	
28	千葉美家	新竹縣竹北市十興三街57號	040-169414	4/18 (三)	永大機電	符合	
29	千葉美家	新竹縣竹北市十興三街57號	040-170301	4/18 (三)	永大機電	符合	
30	三境	新竹縣竹北市嘉興一街2-16號	040-163715	4/18 (三)	崇友實業	符合	
31	三境	新竹縣竹北市嘉興一街2-16號	040-163716	4/18 (三)	崇友實業	符合	
32	三境	新竹縣竹北市嘉興一街2-16號	040-163717	4/18 (三)	崇友實業	符合	
33	高峰會	新竹縣竹北市光明18街2-10號	040-175734	4/18 (三)	崇友實業	符合	
34	高峰會	新竹縣竹北市光明18街12-20號	040-175736	4/18 (三)	崇友實業	符合	
35	高峰會	新竹縣竹北市光明18街22-30號	040-175738	4/18 (三)	崇友實業	符合	
36	四季花園#A 北棟	新竹縣竹北市國光街6巷14-20號	036B021470	4/18 (三)	佳生工程	符合	
37	新竹縣政府文化局-縣史館1號機	新竹縣竹北市縣政九路146號	036B020143	4/18 (三)	菱友電梯	符合	
38	新竹縣政府文化局-縣史館2號機	新竹縣竹北市縣政九路146號	036B020144	4/18 (三)	菱友電梯	已改善完成→ 108.03.13複檢：符合	第48項檢查項目：配重與緩衝器之間隙實測275mm < 300-900mm，不符規定。 →已改善完成107.11.01報府備查

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:106.11)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	結果	備註
39	新竹縣政府文化局-美術館	新竹縣竹北市縣政九路146號	036B003896	4/18 (三)	菱友電梯	限期改善→逾期未改善且許可證過期→廢止使用許可證→改善完成重新安檢並發證→ 108.03.13複檢：符合	1.第67項檢查項目：未依規於呼叫按鈕前方30公分處之地板，設置30公分*60公分不同材質之引導標誌。 2.第68項檢查項目：工作平台設置不良。 3.第69項檢查項目：未設置「動力遮斷下之援救裝置」。 4.控制盤設置於公共樓梯間內，不符規定。 →已改善完成107.11.01報府備查
40	新竹縣政府文化局-圖書館	新竹縣竹北市縣政九路146號	036B010919	4/18 (三)	六川電梯	已改善完成	垂直牆面之無障礙標誌未設置(第67項檢查項目，請依據建築物無障礙設施設計規範403.3內容設置)。 →已改善完成107.10.04報府備查
41	新竹縣政府文化局-演藝廳	新竹縣竹北市縣政九路146號	036B010920	4/18 (三)	菱友電梯	限期改善→逾期未改善且許可證過期→廢止使用許可證	電梯異常故障,無法檢測,另排程。
42	捷寶新世紀	新竹縣竹北市光明六路東二段458號	040-154813	4/18 (三)	台灣三菱	符合	
43	捷寶新世紀	新竹縣竹北市光明六路東二段460號	040-154815	4/18 (三)	台灣三菱	符合	
44	捷寶新世紀	新竹縣竹北市光明六路東二段458號	040-154816	4/18 (三)	台灣三菱	符合	
45	情趣雅築	新竹縣竹北市縣政三街122號6之2	040-023566	4/18 (三)	台灣三菱	符合	
46	情趣雅築	新竹縣竹北市縣政三街124號	040-023567	4/18 (三)	台灣三菱	符合	
47	情趣雅築	新竹縣竹北市縣政三街122號	040-023568	4/18 (三)	台灣三菱	符合	
48	台灣高絲股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業四路6號	036B009184	4/18 (三)	三維機電	符合	
49	台灣高絲股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業四路6號	036B009185	4/18 (三)	三維機電	符合	
50	名仕園	新竹縣竹北市華興街229~305號	036B025751	4/18 (三)	三維機電	符合	
51	名仕園	新竹縣竹北市華興街229~305號	036B025752	4/18 (三)	三維機電	符合	
52	閱讀建築公寓大廈	新竹縣竹北市嘉豐二街一段198號	M37-612694	4/18 (三)	韋騰機電	符合	
53	閱讀建築公寓大廈	新竹縣竹北市嘉豐二街一段198號	M37-712695	4/18 (三)	韋騰機電	符合	
54	鍊德科技(股)公司H棟	新竹縣湖口鄉光復北路50-1號	036B600910	4/19 (四)	大立電梯	符合	
55	鍊德科技(股)公司L棟	新竹縣湖口鄉光復北路50號	036B600911	4/19 (四)	大立電梯	符合	
56	鍊德科技(股)公司L棟	新竹縣湖口鄉光復北路50號	036B600912	4/19 (四)	大立電梯	符合	
57	鍊德科技(股)公司L棟	新竹縣湖口鄉光復北路50號	036B600913	4/19 (四)	大立電梯	符合	
58	鍊德科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復北路17號	039-016393	4/19 (四)	太友實業	符合	
59	鍊德科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復北路17號	039-016395	4/19 (四)	太友實業	符合	
60	健亞生物科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業一路1號	045-050493	4/19 (四)	宏偉電機	符合	
61	欣興電子股份有限公司	新竹縣湖口鄉仁義路10-1號	045-050494	4/19 (四)	立穩機電	符合	
62	欣興電子股份有限公司	新竹縣湖口鄉仁義路10-1號	045-050495	4/19 (四)	立穩機電	符合	
63	台光電子材料(股)公司-新竹廠	新竹縣湖口鄉文化路14號	039-016620	4/19 (四)	東祺機電	符合	
64	台光電子材料(股)公司-新竹廠	新竹縣湖口鄉文化路14號	039-016621	4/19 (四)	東祺機電	已改善完成	1.第29項檢查項目：主鋼索生鏽、變形，建議更換。 2.第36項檢查項目：昇降路轉向輪鋼索壓痕，建議更換。 →已改善完成107.06.29報府備查
65	明和家園#1	新竹縣湖口鄉中民街11-13號	045-050001	4/19 (四)	尚兆實業	符合	
66	梁*之	新竹縣湖口鄉民族街228號	045-050558	4/19 (四)	尚兆實業	符合	
67	普利司通	新竹縣湖口鄉鳳山村莊敬路1號	045-050374	4/19 (四)	立穩機電技術	已改善完成	乘場門閉鎖裝置作用不良(第39項檢查項目)。→已改善完成107.05.24報府備查
68	旺矽科技	新竹縣竹北市中和街155號	045-050600	4/19 (四)	立穩機電技術	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:106.11)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	結果	備註
69	高鐵雅筑	新竹縣竹北市嘉豐五路二段156號	045-050272	4/19 (四)	太平洋電梯	符合	
70	華興新貴	新竹縣竹北市華興街103-2~3號	045-050279	4/19 (四)	台灣超技電梯	符合	
71	嬉遊記	新竹縣竹北市光明六路811-837號	045-050210	4/19 (四)	立詮電梯	符合	
72	嬉遊記	新竹縣竹北市光明六路811-837號	045-050212	4/19 (四)	立詮電梯	符合	
73	新竹縣工商大樓	新竹縣竹北市縣政八街25號	045-050137	4/19 (四)	立詮電梯	符合	

更新日期：108年3月19日

備註：1. 限期改善者，請於期限內改善完成。

2. 合格者不另行文通知。

3. 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。