

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗表(期程:106.12)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	結果	備註
1	聯亞(合)生物製藥廠房新建工程	新竹縣湖口鄉光復北路45號	040-189492	5/22 (二)	台灣三菱	符合	
2	聯亞(合)生物製藥廠房新建工程	新竹縣湖口鄉光復北路45號	040-189493	5/22 (二)	台灣三菱	符合	
3	德謙企業大樓案	新竹縣湖口鄉光復北路92號	040-116761	5/22 (二)	台灣三菱	符合	
4	德謙企業大樓案	新竹縣湖口鄉光復北路92號	040-116762	5/22 (二)	台灣三菱	符合	
(106.07 期程限 改複檢)	花王(台灣)股份有限公司	新竹縣湖口鄉中華路6號	036B020968	5/22 (二)	新洋電梯	符合	
	花王(台灣)股份有限公司	新竹縣湖口鄉中華路6號	036B020967	5/22 (二)	新洋電梯	符合	
5	十詠八方-F棟	新竹縣竹北市福興路136號	040-160305	5/22 (二)	永大機電	符合	
6	十詠八方-F棟	新竹縣竹北市福興路136號	040-160307	5/22 (二)	永大機電	符合	
7	十詠八方-F棟	新竹縣竹北市福興路136號	040-160310	5/22 (二)	永大機電	符合	
8	懂厚	新竹縣竹北市莊敬七街97號	040-164351	5/22 (二)	永大機電	符合	
9	懂厚	新竹縣竹北市莊敬七街97號	040-164352	5/22 (二)	永大機電	符合	
10	懂厚	新竹縣竹北市莊敬七街97號	040-164353	5/22 (二)	永大機電	符合	
11	大清湖悅	新竹縣湖口鄉中平路一段696號	040-184747	5/22 (二)	崇友實業	符合	
12	大清湖悅	新竹縣湖口鄉中平路一段700號	040-184748	5/22 (二)	崇友實業	符合	
13	大清湖悅	新竹縣湖口鄉中平路一段706號	040-184749	5/22 (二)	崇友實業	符合	
14	大清湖悅	新竹縣湖口鄉中平路一段710號	040-184750	5/22 (二)	崇友實業	符合	
15	新豐國民中學	新竹縣新豐鄉成德街36號	036B021410	5/22 (二)	威士達	符合	
16	新豐國民中學	新竹縣新豐鄉成德街36號	036B021409	5/22 (二)	威士達	符合	
17	偉柏大樓	新竹縣寶山鄉雙溪村雙豐二街27.29號	036B009443	5/22 (二)	立安機電	符合	
18	偉柏大樓	新竹縣寶山鄉雙溪村雙豐二街31.33號	036B009444	5/22 (二)	立安機電	符合	
19	偉柏大樓	新竹縣寶山鄉雙溪村雙豐二街25巷5.9號	036B009445	5/22 (二)	立安機電	符合	
20	偉柏大樓	新竹縣寶山鄉雙溪村雙豐二街25巷1.3號	036B009446	5/22 (二)	立安機電	符合	
21	竹北真鑽一期	新竹縣竹北市竹北里18鄰和平街171號	036B034929	5/22 (二)	立安機電	符合	
22	竹北真鑽一期	新竹縣竹北市竹北里18鄰和平街171號	036B034930	5/22 (二)	立安機電	符合	
23	阮厝	新竹縣竹北市四維街95巷6號	040-029489	5/23 (三)	永大機電	符合	
24	阮厝	新竹縣竹北市四維街95巷6號	040-029490	5/23 (三)	永大機電	符合	
25	阮厝	新竹縣竹北市四維街95巷6號	040-029491	5/23 (三)	永大機電	符合	
26	國際學舍	新竹縣竹北市新民街198巷14號	040-068326	5/23 (三)	永大機電	符合	
27	國際學舍	新竹縣竹北市新民街194號	040-068327	5/23 (三)	永大機電	符合	
28	國際學舍	新竹縣竹北市新民街198巷18號	040-068328	5/23 (三)	永大機電	符合	
29	臻愛香榭	新竹縣竹北市莊敬五街70號	040-128764	5/23 (三)	崇友實業	符合	
30	臻愛香榭	新竹縣竹北市莊敬五街76.76-1號	040-128766	5/23 (三)	崇友實業	符合	
31	臻愛香榭	新竹縣竹北市莊敬五街58.60.62號	040-128768	5/23 (三)	崇友實業	符合	
32	臻愛香榭	新竹縣竹北市莊敬五街68.68-1.68-2號	040-128770	5/23 (三)	崇友實業	符合	
33	竹北市農會農民活動中心暨辦公大樓	新竹縣竹北市中正東路487號	040-100630	5/23 (三)	崇友實業	符合	
34	竹北市農會農民活動中心暨辦公大樓	新竹縣竹北市中正東路487號	040-100631	5/23 (三)	崇友實業	符合	
35	建國一村	新竹縣新豐鄉建興路一段201巷1號	040-120262	5/23 (三)	台灣奧的斯	符合	
36	建國一村	新竹縣新豐鄉建興路一段201巷5號	040-120263	5/23 (三)	台灣奧的斯	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗表(期程:106.12)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	結果	備註
37	理鑽歌德堡	新竹縣竹北市嘉豐三街42號	040-132418	5/23 (三)	台灣奧的斯	已改善完成	1.查該社區4台電梯皆為「供行動不便者使用昇降機」，然其安檢表相關欄位予以刪除(第62至67檢查項目)，與事實不符請更正。 2.語音系統未設置(機廂內應設置語音系統以報知樓層數、行進方向及開關情形)。 3.入口觸覺裝置位置不符(標誌之中心點應位於樓地板面上方135公分，且需逐層設置)。 4.引導標誌未設置－ (1)垂直牆面、突出式之無障礙標誌，其下緣距地面200-220公分，尺寸不得小於15公分。 (2)平行固定於牆面之無障礙標誌，其下緣距地板面90-150公分處，尺寸不得小於10公分。 (3)設有點字之呼叫紐前方30公分處之地板，應作30*60公分之不同材質處理。 →已改善完成107.08.31報府備查
38	理鑽歌德堡	新竹縣竹北市嘉豐三街50號	040-132420	5/23 (三)	台灣奧的斯	已改善完成	
39	晶彩科技股份有限公司	新竹縣竹北市環河北路二段197號	045-050387	5/23 (三)	宏偉電機	符合	
40	晶彩科技股份有限公司	新竹縣竹北市環河北路二段197號	045-050388	5/23 (三)	宏偉電機	故障,另排程	107.07.11複檢→符合
41	鴻向	新竹縣竹北市自強北路338號	040-189489	5/23 (三)	台灣三菱	符合	
42	鴻向	新竹縣竹北市自強北路338號	040-189491	5/23 (三)	台灣三菱	符合	
43	昌益御璽	新竹縣竹北市建國街51號	040-063831	5/23 (三)	台灣三菱	符合	
44	昌益御璽	新竹縣竹北市民權路50號	040-063836	5/23 (三)	台灣三菱	符合	
45	風城飛雲	新竹縣竹北市縣政三街118號	040-026830	5/23 (三)	台灣三菱	符合	
46	風城飛雲	新竹縣竹北市縣政二路81號	040-026831	5/23 (三)	台灣三菱	符合	
47	頤邦科技股份有限公司光復廠	新竹縣湖口鄉光復路12號	036B009555	5/24 (四)	太友實業	已改善完成	1.無「緊急呼叫按鈕及對外通信裝置」(第22項檢查項目)。 2.無「緊急照明」(第24項檢查項目)。 →已改善完成107.09.25報府備查
48	頤邦科技股份有限公司光復廠	新竹縣湖口鄉光復路12號	036B009557	5/24 (四)	太友實業	已改善完成	1.無「緊急照明」(第24項檢查項目)。 2.配重側利車安全鉗無效。 →已改善完成107.09.25報府備查
49	頤邦科技股份有限公司光復廠	新竹縣湖口鄉光復路12號	036B009559	5/24 (四)	太友實業	已改善完成	1.無「緊急呼叫按鈕及對外通信裝置」(第22項檢查項目)。 2.無「緊急照明」(第24項檢查項目)。 3.配重側利車安全鉗無效。 →已改善完成107.09.25報府備查
50	台豐印刷電路工業股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復路81號	036B021295	5/24 (四)	太友實業	符合	
51	台灣精星科技(股)公司	新竹縣湖口鄉實踐路12號	036B018735	5/24 (四)	太友實業	不合格→ 撤銷 使用許可證 (違法增設)	1.機房牆面未封實及機房門未裝。 2.貨用升降機梯廂有操作盤。 3.無「緊急呼叫按鈕及對外通信裝置」(第22項檢查項目)。 4.無「緊急照明」(第24項檢查項目)。 5.超載緊示音無效(第25項檢查項目)。 *另查其敷設建築物所屬之(99)府使字第560號使用執照，其卷內圖面及資料皆無該設備存在，已違反建築法第77條之4相關規定，即專業廠商、代核發使用許可證之檢查機構未先行查證本案是否為敷設於合法建築物且經竣工檢查合格之昇降機，故予以撤銷本設備之使用許可證。

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗表(期程:106.12)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	結果	備註
52	台灣精星科技(股)公司	新竹縣湖口鄉實踐路12號	036B018736	5/24 (四)	太友實業	不合格→ 撤銷使用許可證 (違法增設)	1.貨用升降機梯廂有操作盤。 2.無「緊急呼叫按鈕及對外通信裝置」(第22項檢查項目)。 3.無「緊急照明」(第24項檢查項目)。 4.救出口開關無效(第28項檢查項目)。 *另查其敷設建築物所屬之(99)府使字第560號使用執照，其卷內圖面及資料皆無該設備存在，已違反建築法第77條之4相關規定，即專業廠商、代核發使用許可證之檢查機構未先行查證本案是否為敷設於合法建築物且經竣工檢查合格之升降機，故予以撤銷本設備之使用許可證。
53	太洋新技(股)公司	新竹縣湖口鄉光復路62號	036B600093	5/24 (四)	順輝電梯	符合	
54	文化大亨	新竹縣竹北市文信路381號	036B020284	5/24 (四)	順輝電梯	已改善完成→ 107.12.07 報府備查	1.查該社區6台電梯皆為「個人住宅用昇降機」，惟專業廠商及安全檢查機構未依實況正確歸類，請更正全國連線交換系統之「設備次類別」。 2.另查該社區6台電梯皆為「無機房式昇降機」，請依國家標準CNS之規定設置－ (1).工作平臺之設置(第68項檢查項目)。 (2).動力遮斷下之援救裝置(第69項檢查項目)。 (3).低速運轉安全裝置(第70項檢查項目)。 3.頂部及機坑安全距離不足1.2公尺(第15項檢查項目)。 4.機坑底部懸空(第45項檢查項目)。
55	文化大亨	新竹縣竹北市文信路385號	036B020286	5/24 (四)	順輝電梯	限期改善	
56	聯合科技大樓	新竹縣竹北市新泰路31號	037-020060	5/24 (四)	力揚停車場設備	符合	
57	聯合科技大樓	新竹縣竹北市新泰路31號	037-020061	5/24 (四)	力揚停車場設備	符合	
58	林*達等住宅/東南賦公寓大廈	新竹縣湖口鄉鐵騎路184號	036B031285	5/24 (四)	日菱工業	符合	
59	林*達等住宅/東南賦公寓大廈	新竹縣湖口鄉鐵騎路184之4號	036B031287	5/24 (四)	日菱工業	符合	
(106.05 期程限 改複檢)	新竹縣警察局竹北博愛街分局	新竹縣竹北市博愛街16號	M36-000008	5/24 (四)	日菱工業	符合	
60	明匯商業大樓	新竹縣竹北市光明六路87-6號	M34-013677	5/24 (四)	群躍科技	符合	
61	南昌大樓	新竹縣竹北市縣政九路145號	M34-013700	5/24 (四)	群躍科技	符合	
62	心鑽五期	新竹縣竹北市縣政九路163號	M37-918582	5/24 (四)	高陞停車場設備	符合	
63	心鑽五期	新竹縣竹北市縣政九路163號	M37-918583	5/24 (四)	高陞停車場設備	符合	
64	凱悅名園	新竹縣竹東鎮中興路二段318巷32弄15-23號	045-050170	5/24 (四)	立詮電梯	符合	
65	凱悅名園	新竹縣竹東鎮中興路二段318巷32弄25-27號	045-050171	5/24 (四)	立詮電梯	符合	
66	大易春秋	新竹縣竹北市莊敬北路138.140號	040-125693	5/24 (四)	富士達	符合	
67	大易春秋	新竹縣竹北市莊敬北路156.158號	040-125695	5/24 (四)	富士達	已改善完成	主槽輪上鋼索高度不一。→已改善完成107.10.15報府備查
68	大易春秋	新竹縣竹北市莊敬北路156.158號	040-125696	5/24 (四)	富士達	符合	

更新日期：108年01月31日

- 備註:** 1. 限期改善者，請於期限內改善完成。
2. 合格者不另行文通知。
3. 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。