

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:107.04)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
1	世界大同	新竹縣竹東鎮世界街71巷31號	040-081181	9/18 (二)	台灣三菱	廖德仁	符合	
2	世界大同	新竹縣竹東鎮世界街71巷47號	040-081183	9/18 (二)	台灣三菱	廖德仁	符合	
3	世界大同	新竹縣竹東鎮世界街71巷63號	040-081185	9/18 (二)	台灣三菱	廖德仁	符合	
4	工業技術研究院52館	新竹縣竹東鎮中興路四段195號	040-055561	9/18 (二)	台灣三菱	葉仕鑫	符合	
5	工業技術研究院52館	新竹縣竹東鎮中興路四段195號	040-055562	9/18 (二)	台灣三菱	葉仕鑫	符合	
6	工業技術研究院52館	新竹縣竹東鎮中興路四段195號	040-055564	9/18 (二)	台灣三菱	葉仕鑫	符合	
7	工業技術研究院52館	新竹縣竹東鎮中興路四段195號	040-055566	9/18 (二)	台灣三菱	葉仕鑫	符合	
8	臻研箴美	新竹縣竹東鎮和江街376號	040-186080	9/18 (二)	永大機電	范博文	符合	
9	臻研箴美	新竹縣竹東鎮和江街366號	040-187112	9/18 (二)	永大機電	范博文	符合	
10	臻研箴美	新竹縣竹東鎮和江街366號	040-187113	9/18 (二)	永大機電	范博文	符合	
11	竹科主人	新竹縣竹東鎮竹中路180巷3號	040-191533	9/18 (二)	台灣奧的斯	王鴻昌	已改善完成	緊急用標誌未設置(第60項檢查項目): 1.應於明顯處所標示昇降機之活載重及最大容許乘座人數，避難層之避難方向、通道等有關避難事項，並應有可照明此等標示以及緊急電源之標示燈。 2.緊急用昇降機，於各樓層必須裝置指標及標示燈。 →已改善完成107.11.14報府備查
12	竹科主人	新竹縣竹東鎮竹中路180巷1號	040-191535	9/18 (二)	台灣奧的斯	王鴻昌	已改善完成	
13	竹科主人	新竹縣竹東鎮竹中路180巷1號	040-191536	9/18 (二)	台灣奧的斯	王鴻昌	已改善完成	引導標誌未設置(第67項檢查項目): 1.垂直牆面、突出式之無障礙標誌，其下緣距地面200-220公分，尺寸不得小於15公分。 2.平行固定於牆面之無障礙標誌，其下緣距地板面90-150公分處，尺寸不得小於10公分。 →已改善完成107.11.14報府備查
14	國碩科技工業股份有限公司	新竹縣湖口鄉湖南村10鄰光復北路21巷1號	036B038745	9/18 (二)	銓日機電	林志龍	已改善完成	安檢資料額定速度與現場查驗不符(使用許可證電梯速度45m/min，現場實際速度20m/min)。 →已改善完成107.11.15報府備查
15	國碩科技工業股份有限公司	新竹縣湖口鄉湖南村10鄰光復北路21巷1號	036B038746	9/18 (二)	銓日機電	林志龍	已改善完成	
16	新埔鎮立圖書館#1	新竹縣新埔鎮文化街142號	036B010769	9/18 (二)	銓日機電	林志龍	不合格 (廢止使用許可證)	1.電梯停止於最高樓(2F)時，配重與緩衝器之間隙超過3米以上。 2.查專業廠商與安檢機構申報前次抽驗已限改完成(同上列缺失)之資料，與事實不符，故予以廢證。
17	新埔鎮立圖書館#2	新竹縣新埔鎮文化街142號	036B010770	9/18 (二)	銓日機電	林志龍	不合格 (廢止使用許可證)	
18	晴園易居	新竹縣竹北市嘉仁街39號	036B038643	9/18 (二)	立安機電	王國明	符合	
19	晴園易居	新竹縣竹北市嘉仁街39號	036B038644	9/18 (二)	立安機電	王國明	符合	
20	臻品花園	新竹縣竹北市成功十二街52號	040-161541	9/19 (三)	台灣三菱	廖德仁	符合	
21	臻品花園	新竹縣竹北市成功十二街52號	040-161542	9/19 (三)	台灣三菱	廖德仁	符合	
22	坤山-時代之上	新竹縣竹北市復興六路19號	040-128834	9/19 (三)	台灣三菱	吳德仁	符合	
23	坤山-時代之上	新竹縣竹北市復興六路15號	040-128835	9/19 (三)	台灣三菱	吳德仁	符合	
24	坤山-時代之上	新竹縣竹北市復興六路13號	040-128836	9/19 (三)	台灣三菱	吳德仁	符合	
25	Unicorn幼稚園	新竹縣竹北市復興東路二段108號	040-165989	9/19 (三)	台灣三菱	葉仕鑫	符合	
26	青年城(二)	新竹縣湖口鄉中興村29鄰安宅一街67-69號	045-050263	9/19 (三)	中升機電	賴東政	已改善完成	1.通往機房樓梯有50公分開口未封。 2.現場實測速度45m/min，與許可證及安檢資料之60m/min不符。 3.轉向槽輪磨損(第8項檢查項目)。 →已改善完成107.11.08報府備查
27	青年城(二)	新竹縣湖口鄉中興村29鄰安宅一街71-73號	045-050264	9/19 (三)	中升機電	賴東政	已改善完成	1.通往機房樓梯有50公分開口未封。 2.現場實測速度45m/min，與許可證及安檢資料之60m/min不符。 3.「超載檢出裝置」無效(第25項檢查項目)。 →已改善完成107.11.08報府備查

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:107.04)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
28	曾*煌	新竹縣竹北市復興三路1段167號	034-302041	9/19 (三)	三洋電梯	賴泰和	符合	
29	帝王至尊管理委員會	新竹縣竹北市中正東路207號	036B011447	9/19 (三)	盛大電梯	英德安	已改善完成	調速機阻擋器無法於額定速1.4倍前動作(第11項檢查項目)。→已改善完成107.11.02報府備查
30	帝王至尊管理委員會	新竹縣竹北市中正東路207號	036B011448	9/19 (三)	盛大電梯	英德安	符合	
31	帝王至尊管理委員會	新竹縣竹北市中正東路207號	036B011449	9/19 (三)	盛大電梯	英德安	不合格→廢止使用許可證→重新發證	1.許可證所載額定速度(60m/min)與現場實測(90m/min)不符。 2.查原竣工檢查調速機額定速度係90m/min、額定載重為8人550公斤，安檢及許可證資料明顯誤謬。 →107.11.02已改善完成，並檢具重新安全檢查合格之"使用許可證"影本報府備查。
32	華健醫藥生技股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業五路3號	045-050418	9/19 (三)	宏偉電機	李明煌	符合	
33	華健醫藥生技股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業五路3號	045-050419	9/19 (三)	宏偉電機	李明煌	符合	
34	幸福臨門社區管理委員會	新竹縣湖口鄉鐵騎路186巷7弄16-1號	M36-005418	9/19 (三)	巴克科技	蔡德翰	符合	
35	豐裕廠房新建工程	新竹縣湖口鄉湖南村光復路6-1號	045-050332	9/19 (三)	立穩機電	林治源	符合	
36	豐裕廠房新建工程	新竹縣湖口鄉湖南村光復路6-1號	045-050333	9/19 (三)	立穩機電	林治源	符合	
37	正文科技	新竹縣湖口鄉鳳山村仁愛路1號	045-050359	9/19 (三)	立穩機電	林治源	不合格→廢止使用許可證→重新發證	1.原安檢資料及使用許可證，標示之「額定載重」為12人800公斤；現場為1人1000公斤貨梯。 2.原安檢資料及使用許可證，標示之「停止樓數」為B1樓~2樓3停；現場為B1樓~4樓5停。 註:本案專業廠商及檢查機構於安全檢查時，未依事實呈報正確資料，故予以廢止該設備之使用許可證乙張。 →107.10.30已改善完成，並檢具重新安全檢查合格之"使用許可證"影本報府備查。
38	正文科技	新竹縣湖口鄉鳳山村仁愛路1號	045-050360	9/19 (三)	立穩機電	林治源	已改善完成	經查該設備係數設於領有(91)工建字第28號使用執照之建築物，故請更正許可證使照欄位並重新核發載有正確資訊之許可證。→已改善完成107.10.30報府備查
39	悅豪大飯店	新竹縣竹北市信義街7號	040-084134	9/19 (三)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
40	悅豪大飯店	新竹縣竹北市信義街7號	040-084135	9/19 (三)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
41	環翠名宮	新竹縣竹北市仁義路180巷6號	040-035217	9/19 (三)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
42	環翠名宮	新竹縣竹北市仁義路180巷2號	040-035218	9/19 (三)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
43	巴黎廣場	新竹縣竹北市光明六路89號	040-067324	9/19 (三)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
44	巴黎廣場	新竹縣竹北市光明六路89號	040-067325	9/19 (三)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
45	成功圓明園社區	新竹縣湖口鄉國光街35巷1-10號	045-050628	9/20 (四)	宸弘電梯	簡榮義	符合	
46	成功圓明園社區	新竹縣湖口鄉國光街35巷1-10號	045-050630	9/20 (四)	宸弘電梯	簡榮義	符合	
47	成功圓明園社區	新竹縣湖口鄉國光街35巷1-10號	045-050632	9/20 (四)	宸弘電梯	簡榮義	符合	
48	劉*傑	新竹縣竹北市自強南路153.155號	036B022804	9/20 (四)	太友實業	郭錦堂	符合	
49	盈冠企業社	新竹縣竹北市光明一路98號	036B027464	9/20 (四)	太友實業	郭錦堂	符合	
50	華仕第一家	新竹縣竹北市中山路239號	036B018862	9/20 (四)	太友實業	郭錦堂	符合	
51	昌益京典	新竹縣竹北市縣政八街17之19號	040-104975	9/20 (四)	崇友實業	邱垂康	已改善完成	
52	昌益京典	新竹縣竹北市光明九路78之80號	040-104976	9/20 (四)	崇友實業	邱垂康	已改善完成	現場張貼之使用許可證逾有效期限(15年以上之設備，每半年需做安檢)。→已改善完成107.10.08報府備查
53	昌益京典	新竹縣竹北市光明九路82之86號	040-104977	9/20 (四)	崇友實業	邱垂康	已改善完成	
54	台元科技園區第一期	新竹縣竹北市台元街26號(D客)	040-098931	9/20 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
55	台元科技園區第一期	新竹縣竹北市台元街26號(D客)	040-098933	9/20 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
56	台元科技園區第一期	新竹縣竹北市台元街28號(E客)	040-098935	9/20 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
57	全民時代	新竹縣竹北市福竹街106號	040-165720	9/20 (四)	永大機電	黃達雄	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:107.04)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢 查 日	保養廠商	原檢查人	結 果	備 註
58	全民時代	新竹縣竹北市福竹街98號	040-165722	9/20 (四)	永大機電	黃達雄	符合	
59	全民時代	新竹縣竹北市福竹街112號	040-165724	9/20 (四)	永大機電	黃達雄	符合	
60	時尚鉑晶	新竹縣竹北市光明十八街76號	040-165725	9/20 (四)	永大機電	范博文	符合	
61	時尚鉑晶	新竹縣竹北市光明十八街70號	040-165726	9/20 (四)	永大機電	范博文	符合	
62	時尚鉑晶	新竹縣竹北市光明十八街62號	040-165727	9/20 (四)	永大機電	范博文	符合	

更新日期：107年11月19日

- 備註:**
1. 限期改善者，請於期限內改善完成。
  2. 合格者不另行文通知。
  3. 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請於改善完成後儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。