

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:107.07)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
1	東新大樓	新竹縣竹東鎮安東路7號	036B001321 045-050694	3/12 (二)	銓日機電	林志龍	符合	
2	新竹縣竹東鎮中山社區發展協會	新竹縣竹東鎮大明路135號	036B019534 045-050696	3/12 (二)	銓日機電	林志龍	符合	
3	桃苗汽車(股)公司竹東營業所	新竹縣竹東鎮長春路三段319號	M40-123574	3/12 (二)	永揚電梯工業	楊城德	符合	
4	成功天閣	新竹縣新埔鎮成功街296號	M34-013615	3/12 (二)	揚澄機械	陳澤正	符合	
5	成功天閣	新竹縣新埔鎮成功街296號	M34-013616	3/12 (二)	揚澄機械	陳澤正	符合	
6	新竹縣美國學校	新竹縣竹北市高鐵二路189號	M34-013407	3/12 (二)	碩立停車設備	陳澤正	符合	
7	新竹縣湖口鄉公所	新竹縣湖口鄉中央街1號	036B000255	3/12 (二)	立川機電工業	許偉雄	符合	
8	新竹縣湖口鄉公所	新竹縣湖口鄉中央街1號	036B000256	3/12 (二)	立川機電工業	許偉雄	符合	
9	富陽開發建設有限公司B棟 (成家立業B棟公寓大廈管理委員會)	新竹縣湖口鄉光復東路92號	036B000366	3/12 (二)	立川機電工業	許偉雄	符合	
10	富陽開發建設有限公司H棟 (成家立業H棟公寓大廈管委會)	新竹縣湖口鄉松江二街99號	036B000364	3/12 (二)	立川機電工業	許偉雄	符合	
11	富陽開發建設有限公司F棟 (成家立業F棟公寓大廈管理委員)	新竹縣湖口鄉松江二街103號	036B000362	3/12 (二)	立川機電工業	許偉雄	符合	
12	竹工維護課 六家D/S(六家變電所)	新竹縣竹北市自強一路25號	036B016010	3/12 (二)	立川機電工業	許偉雄	符合	
13	永鴻國際生技股份有限公司	新竹縣新豐鄉中崙村290-3號	039-016739	3/12 (二)	太友實業	馮勝賜	符合	
14	永鴻國際生技股份有限公司	新竹縣新豐鄉中崙村290-3號	039-016740	3/12 (二)	太友實業	馮勝賜	符合	
15	三陽工業股份有限公司	新竹縣新豐鄉上坑村2鄰坑子口184號	039-015251	3/12 (二)	銳泓電機工業	陳明宗	符合	
16	三陽工業股份有限公司	新竹縣新豐鄉上坑村2鄰坑子口184號	039-015252	3/12 (二)	銳泓電機工業	陳明宗	符合	
17	三陽工業股份有限公司	新竹縣新豐鄉上坑村2鄰坑子口184號	039-011967	3/12 (二)	銳泓電機工業	陳明宗	符合	
18	凌巨科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路2-1號	039-015239	3/12 (二)	銳泓電機工業	陳明宗	符合	
19	喬立富境大樓	新竹縣竹東鎮北興路三段247號	040-193043	3/12 (二)	崇友實業	楊城德	符合	
20	喬立富境大樓	新竹縣竹東鎮北興路三段247號	040-193044	3/12 (二)	崇友實業	楊城德	符合	
21	喬立富境大樓	新竹縣竹東鎮北興路三段247號	040-193046	3/12 (二)	崇友實業	楊城德	符合	
22	大溪地	新竹縣竹東鎮中興路二段152巷37弄5.7號	045-050107	3/12 (二)	立詮電梯	謝坤達	符合	
23	大溪地	新竹縣竹東鎮中興路二段152巷37弄1.3號	045-050108	3/12 (二)	立詮電梯	謝坤達	符合	
24	大溪地	新竹縣竹東鎮中興路二段152巷37弄2.6號	045-050109	3/12 (二)	立詮電梯	謝坤達	符合	
25	華友材料廠	新竹縣湖口鄉鳳山村工業五路2號	040-174892	3/13 (三)	崇友實業	邱創榮	符合	
26	華友材料廠	新竹縣湖口鄉鳳山村工業五路2號	040-174893	3/13 (三)	崇友實業	邱創榮	符合	
27	水雲間	新竹縣竹北市六家一路一段112號	040-117541	3/13 (三)	崇友實業	邱創榮	符合	
28	水雲間	新竹縣竹北市六家一路一段108號	040-117542	3/13 (三)	崇友實業	邱創榮	符合	
29	水雲間	新竹縣竹北市六家一路一段102號	040-117543	3/13 (三)	崇友實業	邱創榮	符合	
30	六家高鐵NO.2	新竹縣竹北市嘉興路349巷21號	040-073481	3/13 (三)	崇友實業	邱創榮	符合	
31	六家高鐵NO.2	新竹縣竹北市嘉興路349巷5號	040-073485	3/13 (三)	崇友實業	邱創榮	符合	
32	力麗社區	新竹縣竹東鎮中央路22巷1號	036B018627	3/13 (三)	森崑股份	童永全	符合	
33	力麗社區	新竹縣竹東鎮中央路22巷8號	036B018634	3/13 (三)	森崑股份	童永全	符合	
34	力麗社區	新竹縣竹東鎮中央路22巷12號	036B018636	3/13 (三)	森崑股份	童永全	符合	
35	財團法人新竹縣天主教世光教養院	新竹縣竹東鎮大林路14號	036B012042	3/13 (三)	森崑股份	童永全	符合	
36	長安老人安養中心	新竹縣竹東鎮長安路130號	036B011149	3/13 (三)	森崑股份	童永全	符合	
37	長安老人安養中心	新竹縣竹東鎮長安路130號	036B011150	3/13 (三)	森崑股份	童永全	符合	
(107.03期程 抽驗未果再 排)	大唐天寶大樓	新竹縣湖口鄉三元路二段10號	036B022453	3/13 (三)	佶輝機電	曹桂洲	符合	
	大唐天寶大樓	新竹縣湖口鄉三元路二段10號	036B022454	3/13 (三)	佶輝機電	曹桂洲	符合	
	大唐天寶大樓	新竹縣湖口鄉三元路二段10號	036B022456	3/13 (三)	佶輝機電	曹桂洲	已改善完成	牽引機驅動輪吃溝(第3項檢查項目)。→已改善完成 108.06.25報府備查

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:107.07)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
(107.05期程 故障再排)	崇文科技(股)公司	新竹縣湖口鄉鳳山村仁政路5號	036B009931	3/13 (三)	銓日機電	林志龍	已改善完成	停電時緊急對外通信裝置不良(第22項檢查項目)。→已改善完成108.04.24報府備查
(106.11期程 缺失複檢)	新竹縣政府文化局-縣史館2號機	新竹縣竹北市縣政九路146號	036B020144	3/13 (三)	菱友電梯機電	林保庚	符合	
	新竹縣政府文化局-美術館	新竹縣竹北市縣政九路146號	036B003896	3/13 (三)	菱友電梯機電	林保庚	符合	
38	雲端大樓#1.#2.#3	新竹縣竹北市興隆路一段1-1號	039-018586	3/13 (三)	大佑新機電	馮勝賜	符合	
39	雲端大樓#1.#2.#3	新竹縣竹北市興隆路一段1-1號	039-018587	3/13 (三)	大佑新機電	馮勝賜	符合	
40	雲端大樓#1.#2.#3	新竹縣竹北市興隆路一段1-1號	039-018588	3/13 (三)	大佑新機電	馮勝賜	符合	
41	市政廳	新竹縣竹北市文興路265號	040-175889	3/13 (三)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
42	大宅天第	新竹縣竹北市文興路279號	040-181433	3/13 (三)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
43	大宅天第	新竹縣竹北市文興路279號	040-181434	3/13 (三)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
44	大宅天第	新竹縣竹北市文興路279號	040-181435	3/13 (三)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
45	康普材料科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業區文化路11號	036B039819	3/14 (四)	威士達電梯	郭錦堂	符合	
46	康普材料科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業區文化路11號	036B039817	3/14 (四)	威士達電梯	郭錦堂	符合	
47	康普材料科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業區文化路11號	036B039818	3/14 (四)	威士達電梯	郭錦堂	已改善完成	1.齒輪磨損(第2項檢查項目)。 2.主鋼索生鏽(第29項檢查項目)。 →已改善完成108.05.06報府備查
48	和興鎮勞宅O棟	新竹縣湖口鄉德和路76巷36弄9.11號	034-303029	3/14 (四)	日谷機電	陳耀裕	符合	
49	和興鎮勞宅B棟	新竹縣湖口鄉德和路76巷5弄5.7號	034-303033	3/14 (四)	日谷機電	陳耀裕	符合	
50	和興鎮勞宅E棟	新竹縣湖口鄉德和路76巷7弄18.20號	034-303039	3/14 (四)	日谷機電	陳耀裕	符合	
51	和興鎮勞宅F棟	新竹縣湖口鄉德和路76巷9弄5.7號	034-303045	3/14 (四)	日谷機電	陳耀裕	符合	
52	富宇財經	新竹縣竹北市成功十二街38號	040-181134	3/14 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
53	富宇財經	新竹縣竹北市成功十二街38號	040-181135	3/14 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
54	富宇財經	新竹縣竹北市成功十二街38號	040-181136	3/14 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
55	御美學 c 棟	新竹縣竹北市成功八路192號	040-158087	3/14 (四)	永大機電工業	黃達雄	符合	
56	御美學 c 棟	新竹縣竹北市成功八路192號	040-158089	3/14 (四)	永大機電工業	黃達雄	符合	
57	百達翡翠 (甲梯)	新竹縣竹北市縣政八街29巷12號	040-100770	3/14 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
58	百達翡翠 (甲梯)	新竹縣竹北市縣政八街29巷6號	040-100771	3/14 (四)	永大機電工業	范博文	符合	
59	鴻谷科技	新竹縣湖口鄉光復路32之1號	040-095448	3/14 (四)	台灣奧的斯電梯	姜義基	已改善完成	1.主機漏油(第1項檢查項目)。 2.配重與緩衝器距離不符規定(現場280mm，正常300~500mm)。 →已改善完成108.06.26報府備查
60	鴻谷科技	新竹縣湖口鄉光復路32之1號	040-095449	3/14 (四)	台灣奧的斯電梯	姜義基	符合	
61	鴻谷科技	新竹縣湖口鄉光復路32之1號	040-095450	3/14 (四)	台灣奧的斯電梯	姜義基	符合	
62	恆顯科技	新竹縣湖口鄉文化路2之1號	040-174891	3/14 (四)	台灣奧的斯電梯	姜義基	已改善完成	1.緊急呼叫按鈕及對外通信裝置異常(第22項檢查項目)。 2.緊急照明不亮(第24項檢查項目)。 →已改善完成108.06.26報府備查
63	富源藝術家	新竹縣竹北市文采街72號	040-123935	3/14 (四)	台灣奧的斯電梯	王鴻昌	已改善完成	緊急用標誌未設置(第60項檢查項目)。 →已改善完成108.06.26報府備查
64	富源藝術家	新竹縣竹北市文采街70號	040-123936	3/14 (四)	台灣奧的斯電梯	王鴻昌	已改善完成	主鋼索變形(第29項檢查項目)。 →已改善完成108.06.26報府備查
65	欣興電子股份有限公司-新豐廠	新竹縣新豐鄉中崙村290號	045-050551	3/14 (四)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
66	欣興電子股份有限公司-新豐廠	新竹縣新豐鄉中崙村290號	045-050557	3/14 (四)	宏偉電機工業	李明煌	符合	

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
67	欣興電子股份有限公司-新豐廠	新竹縣新豐鄉中崙村290號	045-050536	3/14 (四)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
68	遠東新世紀(股)公司	新竹縣湖口鄉東興村和興路30號	045-050467	3/14 (四)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
69	青年城(一)	新竹縣湖口鄉蘭州街148號	045-041332	3/14 (四)	中升機電	賴東政	符合	
70	青年城(一)	新竹縣湖口鄉蘭州街150號	045-041333	3/14 (四)	中升機電	賴東政	符合	

更新日期：108年7月12日

備註： 1. 限期改善者，請於期限內改善完成。
2. 合格者不另行文通知。
3. 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。