

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗表(期程:111.01)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
1	尚品苑自宅大樓	新竹縣湖口鄉孝勢村13鄰中山路二段29號	036B048757	12/6	立安機電	黃宏毅	符合	
2	尚品苑自宅大樓	新竹縣湖口鄉孝勢村13鄰中山路二段29號	036B048758	12/6	立安機電	黃宏毅	符合	
3	尚品苑自宅大樓	新竹縣湖口鄉孝勢村13鄰中山路二段29號	036B048759	12/6	立安機電	黃宏毅	符合	
4	白馬莊花園	新竹縣湖口鄉明德街229巷9號	040-045437	12/6	永大機電工業	施魁偉	符合	
5	白馬莊花園	新竹縣湖口鄉明德街229巷9號	040-045436	12/6	永大機電工業	施魁偉	符合	
6	白馬莊花園	新竹縣湖口鄉明德街229巷9號	040-045433	12/6	永大機電工業	施魁偉	符合	
7	味島食品股份有限公司	新竹縣湖口鄉實踐路8號	045-050384	12/6	宏偉電機工業	李明煌	符合	
8	台光電子材料新竹廠	新竹縣湖口鄉文化路14號	045-050614	12/6	宏偉電機工業	李明煌	符合	
9	台光電子材料新竹廠	新竹縣湖口鄉文化路14號	045-050615	12/6	宏偉電機工業	李明煌	符合	
10	台灣富士電子材料(股)公司	新竹縣湖口鄉中興村光復北路36-1號	045-050364	12/6	宏偉電機工業	李明煌	符合	
11	台灣富士電子材料(股)公司	新竹縣湖口鄉中興村光復北路36-1號	045-050363	12/6	宏偉電機工業	李明煌	符合	
12	士林電機廠(股)公司	新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路23號	045-050433	12/6	宏偉電機工業	李明煌	符合	
13	台灣盛禧奧股份有限公司	新竹縣湖口鄉鳳山村仁政路17號	045-050394	12/6	宏偉電機工業	李明煌	符合	
14	四維企業股份有限公司	新竹縣湖口鄉鳳山村三民路21號	045-050398	12/8	宏偉電機工業	李明煌	符合	
15	四維企業股份有限公司	新竹縣湖口鄉鳳山村三民路21號	045-050399	12/8	宏偉電機工業	李明煌	符合	
16	長春人造樹脂廠股份有限公司	新竹縣湖口鄉鳳山村中華路8號	045-050390	12/8	宏偉電機工業	李明煌	符合	
17	元晶太陽能科技(股)公司	新竹縣湖口鄉光復北路85號	045-050370	12/8	宏偉電機工業	李明煌	符合	
18	元晶太陽能科技(股)公司	新竹縣湖口鄉光復北路85號	045-050371	12/8	宏偉電機工業	李明煌	符合	
19	元晶太陽能科技(股)公司	新竹縣湖口鄉光復北路85號	045-050372	12/8	宏偉電機工業	李明煌	符合	
20	旭家名園NO.2	新竹縣竹東鎮北興路三段500號	040-029540	12/8	崇友實業	邱創榮	符合	
21	旭家名園NO.2	新竹縣竹東鎮北興路三段512號	040-029537	12/8	崇友實業	邱創榮	符合	
22	旭家名園NO.2	新竹縣竹東鎮北興路三段508號	040-029538	12/8	崇友實業	邱創榮	符合	
23	旭家名園NO.2	新竹縣竹東鎮北興路三段516號	040-029536	12/8	崇友實業	邱創榮	符合	
24	東海花園城	新竹縣竹東鎮中興路四段1010號	040-050317	12/8	崇友實業	邱創榮	符合	
25	東海花園城	新竹縣竹東鎮中興路四段1008號	040-050319	12/8	崇友實業	邱創榮	符合	
26	金玉滿堂	新竹縣關西鎮文化街14號	040-035402	12/8	永大機電工業	施魁偉	符合	
27	金玉滿堂	新竹縣關西鎮文化街14號	040-035404	12/8	永大機電工業	施魁偉	符合	
28	金城天下	新竹縣關西鎮中山路179號	040-058196	12/8	永大機電工業	施魁偉	符合	
29	金城天下	新竹縣關西鎮中山路179號	040-058198	12/8	永大機電工業	施魁偉	符合	
30	楊博宇	新竹縣關西鎮青山街82巷8號	040-202884	12/8	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
31	吳家凱-住宅	新竹縣關西鎮青山街82巷2號	036B044493	12/8	兆丞	黃宏毅	符合	
32	成功大樓	新竹縣竹北市成功二街188號	039-015101	12/8	大佑新機電	馮勝賜	不合格 (廢止使用許可證)	1.車廂緊急停止裝置失效。 2.第11項調速機鏽蝕及有異音。 3.第69項動力遮斷援救裝置無效。 4.第70項車廂下安全距離不足，只有113公分。
33	日安巴黎#1~#6	新竹縣竹北市成功一街75-97號	039-017865	12/8	大佑新機電	馮勝賜	符合	
34	日安巴黎#1~#6	新竹縣竹北市成功一街75-97號	039-017866	12/8	大佑新機電	馮勝賜	符合	
35	日安巴黎#1~#6	新竹縣竹北市成功一街75-97號	039-017867	12/8	大佑新機電	馮勝賜	符合	
36	日安巴黎#1~#6	新竹縣竹北市成功一街75-97號	039-017868	12/8	大佑新機電	馮勝賜	符合	
37	日安巴黎#1~#6	新竹縣竹北市成功一街75-97號	039-017869	12/8	大佑新機電	馮勝賜	符合	
38	竹東國民中學	新竹縣竹東鎮公園路8號	036B010519	12/9	太友實業	張添進	符合	
39	名門雙星住戶管理委員會1	新竹縣竹東鎮自由街5-7號	036B021194	12/9	太友實業	張添進	符合	
40	名門雙星住戶管理委員會2	新竹縣竹東鎮自由街9-11號	036B021195	12/9	太友實業	張添進	已改善完成	緊急停止裝置，停止狀態無效。 →已改善完成112.01.11報府備查
41	新竹縣竹東鎮大同國民小學	新竹縣竹東鎮莊敬路111號	036B021202	12/9	太友實業	張添進	符合	
42	永滿大樓	新竹縣竹東鎮北興路一段563號	036B014951	12/9	全在德	林志龍	符合	
43	福林華廈	新竹縣竹東鎮北興路一段601號	036B015751	12/9	全在德	林志龍	符合	
44	731竹北遠百	新竹縣竹北市十興里1鄰莊敬北路18號	040-214017	12/9	台灣蒂升電梯	林伯仲	符合	
45	731竹北遠百	新竹縣竹北市十興里1鄰莊敬北路18號	040-214029	12/9	台灣蒂升電梯	林伯仲	符合	
46	731竹北遠百	新竹縣竹北市十興里1鄰莊敬北路18號	040-214021	12/9	台灣蒂升電梯	林伯仲	符合	
47	總太地產開發	新竹縣竹北市興隆路一段563號	040-173788	12/9	台灣蒂升電梯	林伯仲	符合	
48	總太地產開發	新竹縣竹北市興隆路一段563號	040-173789	12/9	台灣蒂升電梯	林伯仲	符合	
49	新竹縣興隆國小	新竹縣竹北市文興路88號	040-189757	12/9	台灣蒂升電梯	林伯仲	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗表(期程:111.01)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
50	皇家大廈	新竹縣新豐鄉自立街32巷49-55號	045-050223	12/9	立詮電梯	謝坤達	符合	
51	皇家大廈	新竹縣新豐鄉自立街32巷60-62號	045-050224	12/9	立詮電梯	謝坤達	符合	
52	朝陽樓	新竹縣新豐鄉重興村自立街121巷11-23號	045-050134	12/9	立詮電梯	謝坤達	符合	
53	朝陽樓	新竹縣新豐鄉重興村自立街121巷11-23號	045-050135	12/9	立詮電梯	謝坤達	符合	
54	元邦皇督	新竹縣新豐鄉建興路一段155巷110號	045-050028	12/9	立詮電梯	謝坤達	符合	
55	元邦皇督	新竹縣新豐鄉建興路一段155巷110號	045-050030	12/9	立詮電梯	謝坤達	符合	
56	總誼四季繪六期	新竹縣竹北市新瀧一街27號	M45-050061	12/12	展祥機械	謝陞奇	符合	
57	總誼四季繪六期	新竹縣竹北市新瀧一街27號	M45-050065	12/12	展祥機械	謝陞奇	符合	
58	爵士悅公寓大廈	新竹縣竹北市縣政二路76號	M37-222339	12/12	高陞停車場	謝裕隆	符合	
59	爵士悅公寓大廈	新竹縣竹北市縣政二路76號	M37-922346	12/12	高陞停車場	謝裕隆	符合	
60	臻愛竹北A區	新竹縣竹北市隘口六街188號	039-020559	12/12	大佑新機電	馮勝賜	符合	
61	臻愛竹北A區	新竹縣竹北市隘口六街188號	039-020560	12/12	大佑新機電	馮勝賜	符合	
62	昌益御璽	新竹縣竹北市建國街55號	040-063832	12/12	台灣三菱電梯	陳彥彰	符合	
63	昌益御璽	新竹縣竹北市建國街59號	040-063833	12/12	台灣三菱電梯	陳彥彰	符合	
64	昌益御璽	新竹縣竹北市建國街47號	040-063837	12/12	台灣三菱電梯	陳彥彰	符合	
65	SOFO夢享家	新竹縣竹北市新泰路118號	040-160494	12/12	台灣三菱電梯	陳彥彰	符合	
66	SOFO夢享家	新竹縣竹北市新泰路118號	040-160491	12/12	台灣三菱電梯	陳彥彰	符合	
67	SOFO夢享家	新竹縣竹北市新泰路118號	040-160493	12/12	台灣三菱電梯	陳彥彰	符合	

更新日期：112年2月24日

備註：1.限期改善者，請於期限內改善完成。
2.合格者不另行文通知。
3.不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備
之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4
申請核發使用許可證。