

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗表(期程:111.02)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
1	意德士科技股份有限公司	新竹縣竹東鎮工業二路96號	036B000279	2/13 (一)	威士達電梯股份有限公司	郭錦堂	符合	
2	意德士科技股份有限公司	新竹縣竹東鎮工業二路96號	036B041802	2/13 (一)	威士達電梯股份有限公司	郭錦堂	符合	
3	輝煌華廈	新竹縣竹東鎮長春路三段322號	036B020094	2/13 (一)	威士達電梯股份有限公司	郭錦堂	符合	
4	東方新都六期	新竹縣竹東鎮光武街81巷62號	045-050831	2/13 (一)	祐全機電有限公司	呂國松	符合	
5	東方新都六期	新竹縣竹東鎮光武街81巷64號	045-050832	2/13 (一)	祐全機電有限公司	呂國松	符合	
6	東方新都六期	新竹縣竹東鎮光武街81巷30號	045-050833	2/13 (一)	祐全機電有限公司	呂國松	符合	
7	力成科技 3 A 廠	新竹縣湖口鄉大同路26號	040-172042	2/13 (一)	永大機電工業股份有限公司	施魁偉	符合	
8	力成科技 3 A 廠	新竹縣湖口鄉大同路26號	040-172043	2/13 (一)	永大機電工業股份有限公司	施魁偉	符合	
9	力成科技 3 A 廠	新竹縣湖口鄉大同路26號	040-172040	2/13 (一)	永大機電工業股份有限公司	施魁偉	符合	
10	中國科技大學啟我大樓	新竹縣湖口鄉中山路三段530號	040-092443	2/13 (一)	永大機電工業股份有限公司	施魁偉	符合	
11	中國科技大學學以軒	新竹縣湖口鄉中山路三段530號	040-092448	2/13 (一)	永大機電工業股份有限公司	施魁偉	符合	
12	中國科技大學日新樓	新竹縣湖口鄉中山路三段530號	040-099672	2/13 (一)	永大機電工業股份有限公司	施魁偉	符合	
13	中國科技大學安以軒	新竹縣湖口鄉中山路三段530號	040-099670	2/13 (一)	永大機電工業股份有限公司	施魁偉	符合	
14	國碩科技	新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路3之1號	040-119624	2/13 (一)	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
15	國碩科技	新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路3之1號	040-171759	2/13 (一)	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
16	協祥機械2廠	新竹縣湖口鄉光復北路23號	040-171581	2/13 (一)	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
17	協祥機械2廠	新竹縣湖口鄉光復北路23號	040-171582	2/13 (一)	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
18	光磊科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復北路6號	040-171593	2/13 (一)	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
19	朗雲天(二期)	新竹縣湖口鄉中正五街3號	040-196504	2/13 (一)	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
20	凱基證券 湖口分公司	新竹縣湖口鄉成功路247號	040-205291	2/13 (一)	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
21	吉地喜股份有限公司	新竹縣新豐鄉新豐村1鄰紅毛23-5號	036B021210	2/14 (二)	威士達電梯股份有限公司	郭錦堂	符合	
22	吉地喜股份有限公司	新竹縣新豐鄉新豐村1鄰紅毛23-5號	036B029306	2/14 (二)	威士達電梯股份有限公司	郭錦堂	符合	
23	永鴻國際生技股份有限公司	新竹縣新豐鄉中崙村290-3號	036B045598	2/14 (二)	太友實業股份有限公司	張添進	符合	
24	永鴻國際生技股份有限公司	新竹縣新豐鄉中崙村290-3號	036B045599	2/14 (二)	太友實業股份有限公司	張添進	符合	
25	普強股份有限公司-新豐廠	新竹縣新豐鄉康樂路一段169-7號	036B004864	2/14 (二)	日菱工業股份有限公司	彭文忠	符合	
26	普發真空科技股份有限公司	新竹縣新豐鄉松林村康樂路一段169-9號	036B044618	2/14 (二)	友偉實業有限公司	彭文忠	符合	
27	敏實科技大學	新竹縣芎林鄉大華路1號	040-073939	2/14 (二)	永大機電工業股份有限公司	施魁偉	已改善完成	原檢查表操作方式誤列為單臺運轉，現場為兩臺連動，請更正。→已改善完成112.04.19報府備查
28	敏實科技大學	新竹縣芎林鄉大華路1號	040-077925	2/14 (二)	永大機電工業股份有限公司	施魁偉	符合	
29	敏實科技大學	新竹縣芎林鄉大華路1號	040-073938	2/14 (二)	永大機電工業股份有限公司	施魁偉	已改善完成	原檢查表操作方式誤列為單臺運轉，現場為兩臺連動，請更正。→已改善完成112.04.19報府備查
30	綠光森林26期-E	新竹縣芎林鄉文德七街32號	036B048986	2/14 (二)	櫻花電梯股份有限公司	林保庚	已改善完成： 112.05.04 回覆已修繕→ 待本府排程複檢	1.超載檢出未備砵碼受測(第25項檢查項目)。 2.配重塊未固定(第32項檢查項目)。 3.機坑深度1115mm不足1200mm(第45項檢查項目)。 4.動力遮斷下之救援裝置未設置(第69項檢查項目)。
31	綠光森林26期-F	新竹縣芎林鄉文德七街30號	036B048987	2/14 (二)	櫻花電梯股份有限公司	林保庚	已改善完成： 112.05.04 回覆已修繕→ 待本府排程複檢	1.超載檢出未備砵碼受測(第25項檢查項目)。 2.配重塊未固定(第32項檢查項目)。 3.配重與緩衝器之間隙為285mm，不符規定(第48項檢查項目)。
32	綠光森林25期(立邦)-A2	新竹縣芎林鄉綠獅三街222號	036B048991	2/14 (二)	櫻花電梯股份有限公司	林保庚	已改善完成： 112.05.04 回覆已修繕→ 待本府排程複檢	1.超載檢出未備砵碼受測(第25項檢查項目)。 2.配重與緩衝器之間隙為245mm(300-900)，不符規定(第48項檢查項目)。 3.動力遮斷下之救援裝置未設置(第69項檢查項目)。
33	綠光森林25期(立邦)-B2	新竹縣芎林鄉綠獅三街220巷3號	036B048992	2/14 (二)	櫻花電梯股份有限公司	林保庚	已改善完成： 112.05.04 回覆已修繕→ 待本府排程複檢	1.對外通信裝置未設置(第22項檢查項目)。 2.動力遮斷下之救援裝置未設置(第69項檢查項目)。

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗表(期程:111.02)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
34	雙溪華廈公寓	新竹縣寶山鄉雙新村明湖路102.106.108號	045-050033	2/15 (三)	立詮電梯股份有限公司	謝坤達	符合	
35	雙溪華廈公寓	新竹縣寶山鄉雙新村明湖路102.106.108號	045-050034	2/15 (三)	立詮電梯股份有限公司	謝坤達	符合	
36	萬邦新邨	新竹縣寶山鄉雙新村明湖路32.36號	045-050214	2/15 (三)	立詮電梯股份有限公司	謝坤達	符合	
37	寶山鄉公所	新竹縣寶山鄉雙溪村七鄰雙園路2段283號	036B001236	2/15 (三)	永勝自動控制股份有限公司	彭文忠	已改善完成	1.未備碼碼，無法檢測(第25項檢查項目)。 2.車廂門光電感應裝置無效(第65項檢查項目)。 →已改善完成112.06.02報府備查
38	成家福邨管理委員會#	新竹縣寶山鄉雙溪村館前路80,82號	036B011450	2/15 (三)	永勝自動控制股份有限公司	彭文忠	已改善完成	1.現場配重側有調速機，原檢查表未列，請補正。 2.超載檢出未備碼碼受測(第25項檢查項目)。 →已改善完成112.06.02報府備查
39	成家福邨管理委員會#	新竹縣寶山鄉雙溪村館前路86,88號	036B011451	2/15 (三)	永勝自動控制股份有限公司	彭文忠	已改善完成	超載檢出未備碼碼受測(第25項檢查項目)。 →已改善完成112.06.02報府備查
40	成家福邨管理委員會#	新竹縣寶山鄉雙溪村館前路56,58號	036B011452	2/15 (三)	永勝自動控制股份有限公司	彭文忠	已改善完成	1.主機避震膠墊龜裂變形(第1項檢查項目)。 2.超載檢出未備碼碼受測(第25項檢查項目)。 →已改善完成112.06.02報府備查
41	星康國際幼兒園	新竹縣竹北市嘉豐南路二段59號	040-214373	2/15 (三)	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
42	林作傑店舖辦公大樓	新竹縣竹北市文興路一段310號	040-191241	2/15 (三)	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
43	陳惠琬公館	新竹縣竹北市文興路一段116號	040-161002	2/15 (三)	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
44	雙學苑	新竹縣竹北市勝利八街一段381號	040-196501	2/15 (三)	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
45	雙學苑	新竹縣竹北市勝利八街一段381號	040-196499	2/15 (三)	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
46	國賓大悅	新竹縣竹北市勝利八街一段227號	040-185542	2/15 (三)	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
47	國賓大悅	新竹縣竹北市勝利八街一段227號	040-185552	2/15 (三)	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
48	台元科技園區八期	新竹縣竹北市台元二街6號	040-209024	2/18 (六)	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
49	台元科技園區八期	新竹縣竹北市台元二街6號	040-209079	2/18 (六)	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
50	台元科技園區八期	新竹縣竹北市台元二街6號	040-209075	2/18 (六)	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
51	台元科技園區二期	新竹縣竹北市台元街38號	040-133209	2/18 (六)	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
52	台元科技園區二期	新竹縣竹北市台元街32號	040-133202	2/18 (六)	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
53	台元科技園區二期	新竹縣竹北市台元街36號	040-133199	2/18 (六)	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
54	雲門琉璃	新竹縣竹北市福興東路1段170號	040-127267	2/18 (六)	富士達股份有限公司	陳錦順	符合	
55	太睿觀	新竹縣竹北市成功11街110號	040-156296	2/18 (六)	富士達股份有限公司	陳錦順	符合	
56	太睿觀	新竹縣竹北市成功11街110-148號	040-156299	2/18 (六)	富士達股份有限公司	陳錦順	符合	
57	京站	新竹縣竹北市復興一街251-253號	040-151883	2/18 (六)	富士達股份有限公司	陳錦順	符合	
58	京站	新竹縣竹北市復興一街251-253號	040-151881	2/18 (六)	富士達股份有限公司	陳錦順	符合	
59	宏觀大器	新竹縣竹北市六家五路二段210號	040-160260	2/18 (六)	富士達股份有限公司	陳錦順	符合	
60	宏觀大器	新竹縣竹北市六家五路二段210號	040-160265	2/18 (六)	富士達股份有限公司	陳錦順	符合	
61	書寫建築公寓大廈	新竹縣竹北市嘉豐一街110、112號	M37-712698	2/21 (二)	韋騰機電有限公司	林祥義	符合	
62	三上時上社區	新竹縣竹北市六家五路一段215號	M37-916004	2/21 (二)	碩立停車設備股份有限公司	謝裕隆	符合	
63	三上時上社區	新竹縣竹北市六家五路一段215號	M37-916010	2/21 (二)	碩立停車設備股份有限公司	謝裕隆	符合	
64	全民開發建設有限公司	新竹縣竹北市復興二路193號	039-020688	2/21 (二)	明陽機電股份有限公司	林沅龍	符合	
65	夏諾科技股份有限公司	新竹縣竹北市泰和里3鄰博愛街816巷68號	039-020657	2/21 (二)	明陽機電股份有限公司	林沅龍	符合	
66	夏諾科技股份有限公司	新竹縣竹北市泰和里3鄰博愛街816巷68號	039-020658	2/21 (二)	明陽機電股份有限公司	林沅龍	符合	

更新日期：112年3月6日

備註：

- 1.限期改善者，請於期限內改善完成。
- 2.合格者不另行文通知。
- 3.不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。