

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:108.03)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
1	拓緯實業股份有限公司	新竹縣芎林鄉五龍村4鄰五和街176號	040-191808	8/26 (一)	台灣三菱電梯	廖德仁	符合	
2	拓緯實業股份有限公司	新竹縣芎林鄉五龍村4鄰五和街176號	040-191809	8/26 (一)	台灣三菱電梯	廖德仁	符合	
3	萊茵河畔	新竹縣竹東鎮北興路二段81巷6弄8號	040-103669	8/26 (一)	台灣三菱電梯	劉明財	符合	
4	萊茵河畔	新竹縣竹東鎮北興路二段81巷6弄2號	040-103670	8/26 (一)	台灣三菱電梯	劉明財	符合	
5	皇茂-藏觀	新竹縣竹東鎮富貴街76巷11號	040-156334	8/26 (一)	台灣三菱電梯	廖德仁	符合	
6	皇茂-藏觀	新竹縣竹東鎮富貴街76巷5號	040-156335	8/26 (一)	台灣三菱電梯	廖德仁	符合	
7	旭源包裝科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業區中華路122-18號	036B022165	8/26 (一)	威士達電梯	郭錦堂	符合	
8	辛耘企業股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業區中華路16號	036B018924	8/26 (一)	威士達電梯	郭錦堂	符合	
9	辛耘企業股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業區中華路16號	036B018925	8/26 (一)	威士達電梯	郭錦堂	符合	
10	金好公寓	新竹縣湖口鄉松江二街41號	036B041691	8/26 (一)	全在德	劉芳宏	符合	
11	甜蜜新家	新竹縣湖口鄉松江二街48-52號	036B041690	8/26 (一)	全在德	劉芳宏	符合	
12	心鑽NO-6	新竹縣湖口鄉興華街55號	036B041775	8/26 (一)	全在德	劉芳宏	符合	
13	御花園	新竹縣竹東鎮榮樂街183號之7	040-092227	8/26 (一)	崇友實業	邱創榮	符合	
14	御花園	新竹縣竹東鎮榮樂街183號之5	040-092228	8/26 (一)	崇友實業	邱創榮	符合	
15	旭家名園NO.3	新竹縣竹東鎮北興路三段492號	040-043992	8/26 (一)	崇友實業	邱創榮	符合	
16	旭家名園NO.3	新竹縣竹東鎮北興路三段476號	040-043996	8/26 (一)	崇友實業	邱創榮	符合	
17	旭家名園NO.2	新竹縣竹東鎮北興路三段540號	040-029531	8/26 (一)	崇友實業	邱創榮	符合	
18	旭家名園NO.2	新竹縣竹東鎮北興路三段532號	040-029533	8/26 (一)	崇友實業	邱創榮	符合	
19	鍊德科技 J 棟	新竹縣湖口鄉光復北路50號	040-172031	8/26 (一)	永大機電工業	范博文	符合	
20	鍊德科技 L 棟	新竹縣湖口鄉光復北路50號	040-172033	8/26 (一)	永大機電工業	范博文	符合	
21	保力達公司	新竹縣湖口鄉實踐路20號	040-131805	8/26 (一)	永大機電工業	范博文	符合	
22	力成三廠甲左梯	新竹縣湖口鄉大同路26號	040-172038	8/26 (一)	永大機電工業	范博文	符合	
23	力成三廠甲左梯	新竹縣湖口鄉大同路26號	040-172044	8/26 (一)	永大機電工業	范博文	符合	
24	力成科技 4 號梯	新竹縣湖口鄉三民路7之1號	040-172445	8/26 (一)	永大機電工業	范博文	符合	
25	正文科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉鳳山村中華路15之1號	040-170988	8/27 (二)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
26	正文科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉鳳山村中華路15之1號	040-170990	8/27 (二)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
27	老人文康活動中心	新竹縣湖口鄉新生路122號	040-084136	8/27 (二)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
28	富源大靜隱	新竹縣竹北市嘉政二街46號	040-152108	8/27 (二)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
29	富源大靜隱	新竹縣竹北市嘉政二街50號	040-152109	8/27 (二)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
30	富源大靜隱	新竹縣竹北市嘉政二街50號	040-152110	8/27 (二)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
31	廣慈安養中心	新竹縣新豐鄉鳳坑村8鄰坑子口720之2號	040-138546	8/27 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
32	欣興電子	新竹縣新豐鄉中崙村289號	040-172425	8/27 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
33	欣興電子	新竹縣新豐鄉中崙村289號	040-172429	8/27 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
34	蔚藍海	新竹縣竹北市莊敬三路68號	040-116766	8/27 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
35	蔚藍海	新竹縣竹北市莊敬三路58號	040-116772	8/27 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
36	蔚藍海	新竹縣竹北市莊敬三路52號	040-116773	8/27 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
37	新豐鄉公所	新竹縣新豐鄉新市路93號	040-085858	8/27 (二)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
38	中化新豐廠	新竹縣新豐鄉坑子口182之1號	040-064330	8/27 (二)	台灣三菱電梯	吳德仁	符合	
39	新豐池和段廠房	新竹縣新豐鄉新豐村1鄰紅毛23之27號	040-196505	8/27 (二)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
40	國賓大悅	新竹縣竹北市勝利八街一段227號	040-185542	8/27 (二)	台灣三菱電梯	劉明財	符合	
41	國賓大悅	新竹縣竹北市勝利八街一段227號	040-185545	8/27 (二)	台灣三菱電梯	劉明財	符合	
42	國賓大悅	新竹縣竹北市勝利八街一段227號	040-185548	8/27 (二)	台灣三菱電梯	劉明財	符合	
43	北興大廈	新竹縣竹東鎮北興路一段459號	040-039039	8/27 (二)	永大機電工業	范博文	符合	
44	北興大廈	新竹縣竹東鎮北興路一段539號	040-039038	8/27 (二)	永大機電工業	范博文	符合	
45	北興大廈	新竹縣竹東鎮北興路一段539號	040-039040	8/27 (二)	永大機電工業	范博文	符合	
46	彭*輝	新竹縣竹東鎮中豐路一段115號	040-018108	8/27 (二)	永大機電工業	范博文	符合	
47	竹東聚會所	新竹縣竹東鎮文林路199號	040-138933	8/27 (二)	台灣通力電梯	秦萬祥	符合	
48	竹北教會	新竹縣竹北市文昌街129號	040-137217	8/27 (二)	台灣通力電梯	秦萬祥	符合	
49	竹北高中	新竹縣竹北市中央路3號	040-046017	8/28 (三)	台灣三菱電梯	廖德仁	符合	
50	竹北高中	新竹縣竹北市中央路3號	040-046018	8/28 (三)	台灣三菱電梯	廖德仁	符合	
51	昌益御林	新竹縣竹北市民權街51號	040-084667	8/28 (三)	台灣三菱電梯	吳德仁	符合	
52	昌益御林	新竹縣竹北市建國街29號	040-084668	8/28 (三)	台灣三菱電梯	吳德仁	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:108.03)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
53	蓮棧	新竹縣竹北市縣政十街96號	040-077928	8/28 (三)	台灣三菱電梯	廖德仁	符合	
54	竹北簡易法庭宿舍	新竹縣竹北市縣政二路111號	040-068607	8/28 (三)	台灣三菱電梯	廖德仁	符合	
55	大華學苑	新竹縣芎林鄉文衡路440-442號	045-050469	8/28 (三)	協立機電	潘來旺	限期改善	建議改善事項：相鄰兩機坑應隔開。
56	大華學苑	新竹縣芎林鄉文衡路440-442號	045-050470	8/28 (三)	協立機電	潘來旺	限期改善	
57	碧潭國民小學	新竹縣芎林鄉福昌街90號	045-050706	8/28 (三)	銓日機電	聶屏軒	已改善完成	1.緊急停止裝置無效。 2.工作平臺未設置(第68項檢查項目)。 →已改善完成108.11.07報府備查
58	北視有線電視股份有限公司	新竹縣竹東鎮中興路1段153巷11號	045-050707	8/28 (三)	銓日機電	聶屏軒	符合	
59	新竹縣中山國民小學	新竹縣竹東鎮中山路70號	045-050648	8/28 (三)	銓日機電	聶屏軒	不合格 →經查屬違法增設, 故撤銷使用許可證	1.緊急對講機(第22項檢查項目)及緊急照明(第24項檢查項目)無效。 2.上部極限開關損壞(第37項檢查項目)。 3.經查主機規格、車廂尺寸,此台應為12人800公斤之電梯(原安全檢查表為14人950公斤),且查此設備安檢資料所填具之敷設建築物(85)建都字第904號使用執照,其卷內圖面及資料皆無該設備存在,係非經竣工檢查合格之昇降機,故予以撤銷旨揭設備之使用許可證045-050648計乙張。
60	華興天下	新竹縣竹北市中央路229號	040-030501	8/28 (三)	永大機電工業	范博文	符合	
61	華興天下	新竹縣竹北市中央路231巷3號	040-030502	8/28 (三)	永大機電工業	范博文	符合	
62	華興天下	新竹縣竹北市中央路231巷4號	040-030504	8/28 (三)	永大機電工業	范博文	符合	
63	站前威力-A甲	新竹縣竹北市台元街39號	040-138961	8/28 (三)	永大機電工業	范博文	符合	
64	站前威力-A甲	新竹縣竹北市台元街43號	040-138963	8/28 (三)	永大機電工業	范博文	符合	
65	椰林深耕-2	新竹縣竹北市文喜街26號	040-117176	8/28 (三)	永大機電工業	范博文	符合	
66	椰林深耕-2	新竹縣竹北市文喜街26號	040-117177	8/28 (三)	永大機電工業	范博文	符合	
67	LIFE PARK	新竹縣竹北市六家五路二段168號	040-185132	8/28 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
68	LIFE PARK	新竹縣竹北市六家五路二段168號	040-185134	8/28 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
69	昌益音樂廳	新竹縣竹北市嘉豐一街125號	040-110532	8/28 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
70	昌益音樂廳	新竹縣竹北市嘉豐一街111號	040-110536	8/28 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
71	天閣	新竹縣竹北市成功15街25號	040-165861	8/28 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
72	天閣	新竹縣竹北市成功15街33號	040-165863	8/28 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
73	精浩科技股份有限公司	新竹縣新豐鄉埔和村10鄰埔頂261-2號	036B021061	8/29 (四)	立安機電企業	莊清松	符合	
74	晴園園品	新竹縣竹北市嘉仁街65號	036B027701	8/29 (四)	立安機電企業	王國明	符合	
75	亞洲電材股份有限公司	新竹縣竹北市中華路676巷18號	036B004534	8/29 (四)	立安機電企業	王國明	符合	
76	遠雄六家匯#1	新竹縣竹北市六家五路一段350之368號	040-191447	8/29 (四)	富士達	陳錦順	符合	
77	遠雄六家匯#1	新竹縣竹北市六家五路一段350之368號	040-191449	8/29 (四)	富士達	陳錦順	符合	
78	士林電機廠股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業區中華路17號	045-050413	8/29 (四)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
79	四維企業股份有限公司	新竹縣湖口鄉鳳山村三民路21號	045-050402	8/29 (四)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
80	竹北城	新竹縣竹北市中華路405巷11弄29-31號	045-050192	8/29 (四)	立詮電梯	謝坤達	符合	
81	大安醫院	新竹縣竹北市博愛街318巷6號	045-050248	8/29 (四)	立詮電梯	謝坤達	符合	
82	大安醫院	新竹縣竹北市博愛街318巷6號	045-050249	8/29 (四)	立詮電梯	謝坤達	符合	
83	竹北金鑽	新竹縣竹北市博愛街357號	036B005783	8/29 (四)	太友實業	郭錦堂	符合	
84	稻香村二期管理委員會	新竹縣竹北市大同街76號	036B021212	8/29 (四)	太友實業	郭錦堂	符合	
85	新竹地方法院-宿舍1	新竹縣竹北市縣政二路123-129號	036B023449	8/29 (四)	太友實業	郭錦堂	符合	
86	新竹地方法院-宿舍2	新竹縣竹北市縣政二路123-129號	036B023450	8/29 (四)	太友實業	郭錦堂	符合	
87	地方法院簡易庭	新竹縣竹北市縣政二路105號	036B019192	8/29 (四)	太友實業	郭錦堂	(核准停用備查在案)	本府108年6月13日府工使字第1080034467號函同意停用並廢止該設備之使用許可證在案。
88	新竹縣政府衛生局	新竹縣竹北市光明七街1號	036B023451	8/29 (四)	太友實業	郭錦堂	符合	
89	三陽工業(股)公司	新竹縣湖口鄉中華路3號	039-017339	8/29 (四)	銳泓電機工業	陳明宗	符合	
90	三陽工業(股)公司	新竹縣湖口鄉中華路3號	039-016141	8/29 (四)	銳泓電機工業	陳明宗	符合	
91	薪想室成	新竹縣湖口鄉吉祥街82巷28-38號	M37-916515	8/29 (四)	力揚停車場設備	黃章晶	符合	
92	薪想室成	新竹縣湖口鄉吉祥街82巷28-38號	M37-916516	8/29 (四)	力揚停車場設備	黃章晶	符合	
93	薪想室成	新竹縣湖口鄉吉祥街82巷28-38號	M37-916517	8/29 (四)	力揚停車場設備	黃章晶	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:108.03)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
94	遠東新世紀股份有限公司	新竹縣新埔鎮文山路亞東段369號	039-017318	8/29 (四)	東祺機電	李文淵	符合	
95	遠東新世紀股份有限公司	新竹縣新埔鎮文山路亞東段369號	039-017319	8/29 (四)	東祺機電	李文淵	符合	
96	遠東新世紀股份有限公司	新竹縣新埔鎮文山路亞東段369號	039-017320	8/29 (四)	東祺機電	李文淵	符合	

更新日期：108年11月11日

備註：1. 限期改善者，請於期限內改善完成。

2. 合格者不另行文通知。

3. 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。