

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:108.04)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
1	翰林苑	新竹縣湖口鄉山葉路17號	040-197137	10/1 (二)	百朝股份	林章銘	已改善完成	無機房式升降機之工作平台(第68項檢查項目) — 1.控制盤內照明、對講機未設置。 2.護欄材質不符規定,現場為PVC管。 → 已改善完成109.02.15報府備查
2	聯合再生能源股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復北路16號	040-172208	10/1 (二)	百朝股份	林永坤	符合	
3	科治新科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復北路12之2號	040-173636	10/1 (二)	明陽機電	謝文梁	符合	
4	台灣資生堂	新竹縣湖口鄉光復北路60號	040-185671	10/1 (二)	明陽機電	謝文梁	符合	
5	台灣資生堂	新竹縣湖口鄉光復北路60號	040-185672	10/1 (二)	明陽機電	謝文梁	符合	
6	台灣資生堂	新竹縣湖口鄉光復北路60號	040-185673	10/1 (二)	明陽機電	謝文梁	符合	
7	欣銓科技(股)公司	新竹縣湖口鄉仁義路9號	036B022095	10/1 (二)	森崑股份	童永全	符合	
8	欣銓科技(股)公司	新竹縣湖口鄉仁義路9號	036B015743	10/1 (二)	森崑股份	童永全	符合	
9	欣銓科技(股)公司	新竹縣湖口鄉仁義路9號	036B015744	10/1 (二)	森崑股份	童永全	符合	
10	鳳山寺	新竹縣湖口鄉波羅村波羅汶44-35號 (湖口鄉新興路838巷122弄1號)	045-050138	10/1 (二)	振欣機電	何鴻達	符合	
11	成家立業G棟	新竹縣湖口鄉松江二街101號	M36-000002	10/1 (二)	立明電機工業	吳豐霖	符合	
12	成家立業E棟	新竹縣湖口鄉松江二街105號	M36-000001	10/1 (二)	立明電機工業	吳豐霖	符合	
13	冠珏股份有限公司	新竹縣湖口鄉成功路1280號	036B019829	10/1 (二)	新力電梯	蘇文中	符合	
14	成功圓明園社區	新竹縣湖口鄉三明街8號	036B029079	10/1 (二)	宸弘電梯	沈宏家	符合	
15	成功圓明園社區	新竹縣湖口鄉國光街35巷1~10號	036B029081	10/1 (二)	宸弘電梯	沈宏家	符合	
16	成功圓明園社區	新竹縣湖口鄉國光街35巷1~10號	036B029082	10/1 (二)	宸弘電梯	沈宏家	符合	
17	成功圓明園社區	新竹縣湖口鄉國光街35巷1~10號	036B029083	10/1 (二)	宸弘電梯	沈宏家	符合	
18	宗達商業大樓	新竹縣竹北市縣政三街27號	036B025218	10/1 (二)	宸弘電梯	沈宏家	符合	
19	旭家名園NO.1	新竹縣竹東鎮五豐里永康街79號	040-033981	10/2 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
20	旭家名園NO.1	新竹縣竹東鎮五豐里永康街107號	040-033982	10/2 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
21	盛昌碧富邑	新竹縣竹東鎮五豐一路35號	040-025425	10/2 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
22	盛昌碧富邑	新竹縣竹東鎮五豐一路29號	040-025426	10/2 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
23	新竹縣竹仁大樓	新竹縣竹北市文化街142號	040-073819	10/2 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
24	新竹縣竹仁大樓	新竹縣竹北市文化街138號	040-073820	10/2 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
25	聯瑩工藝企業	新竹縣竹北市環北路三段225號	036B013201	10/2 (三)	三洋電梯	鄭敦雄	符合	
26	聯瑩工藝企業	新竹縣竹北市環北路三段225號	036B013202	10/2 (三)	三洋電梯	鄭敦雄	符合	
27	聯瑩工藝企業	新竹縣竹北市環北路三段225號	036B013203	10/2 (三)	三洋電梯	鄭敦雄	符合	
28	新竹喜來登大飯店	新竹縣竹北市光明六路東一段265號	040-147217	10/2 (三)	富士達	陳錦順	符合	
29	新竹喜來登大飯店	新竹縣竹北市光明六路東一段265號	040-147218	10/2 (三)	富士達	陳錦順	符合	
30	新竹喜來登大飯店	新竹縣竹北市光明六路東一段265號	040-147942	10/2 (三)	富士達	陳錦順	符合	
31	新竹喜來登大飯店	新竹縣竹北市光明六路東一段265號	040-147943	10/2 (三)	富士達	陳錦順	符合	
32	西區成家	新竹縣湖口鄉鳳凰村民和街30號	原045-050392 (現036B014100)	10/2 (三)	協立機電	潘來旺	符合	
33	展宇科技材料股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業區光復北路24號	原045-050481 (現036B043278)	10/2 (三)	協立機電	潘來旺	符合	
34	旭德科技股份有限公司	新竹縣湖口工業區光復北路32號	036B023388	10/2 (三)	太友實業	郭錦堂	符合	
35	太陽光電能源科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉新興路458號	036B021296	10/2 (三)	太友實業	郭錦堂	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:108.04)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢 查 日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
36	竹北市隘口社區活動中心	新竹縣竹北市隘口里2鄰隘口七街19號	036B022503	10/2 (三)	太友實業	郭錦堂	符合	
37	未來之翼-陸廈	新竹縣竹北市嘉豐五路二段131號	040-139141	10/3 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
38	未來之翼-陸廈	新竹縣竹北市嘉豐五路二段135號	040-139142	10/3 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
39	聖堡登	新竹縣竹北市成功七街245號	040-110926	10/3 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
40	台元科技園區第一期	新竹縣竹北市台元街26號	040-098923	10/3 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
41	台元科技園區第一期	新竹縣竹北市台元街26號	040-098924	10/3 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
42	台元科技園區第一期	新竹縣竹北市台元街30號	040-098939	10/3 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
43	台元科技園區第一期	新竹縣竹北市台元街30號	040-098941	10/3 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
44	寶山國中	新竹縣寶山鄉三峰路2段600號	040-147290	10/3 (四)	永大機電	黃達雄	符合	
45	仁發香榭	新竹縣竹北市聯發街9號	040-178930	10/3 (四)	永大機電	范博文	符合	
46	仁發香榭	新竹縣竹北市聯發街9號	040-178931	10/3 (四)	永大機電	范博文	符合	
47	仁發香榭	新竹縣竹北市聯發街9號	040-180892	10/3 (四)	永大機電	范博文	符合	
48	曼哈頓	新竹縣竹北市縣政十街6號	040-128367	10/3 (四)	永大機電	范博文	符合	
49	曼哈頓	新竹縣竹北市縣政十街6號	040-128368	10/3 (四)	永大機電	范博文	符合	
50	陽光小品	新竹縣湖口鄉仁興路2-1號	039-013397	10/3 (四)	錡異機電	陳明宗	符合	
51	東元電機(股)公司	新竹縣湖口鄉中華路15號	039-019895	10/3 (四)	禾揚電梯	馮勝賜	符合	
52	幸福臨門社區管理委員會	新竹縣湖口鄉鐵騎路186巷7弄16-1號2樓	M36-005423	10/3 (四)	巴克科技	蔡德翰	已改善完成	機械停車設備側邊未設置高度1.2公尺以上之圍牆或柵欄(共同部分→設置規範→5.區隔防護規定)。 →已改善完成109.02.03報府備查
53	愛因斯坦國際科技經貿中心	新竹縣竹北市自強南路8號	M37-819868	10/3 (四)	高陞停車場設備	謝裕隆	符合	
54	新竹縣警察局竹北博愛街分局	新竹縣竹北市博愛街16號	M37-719866	10/3 (四)	高陞停車場設備	謝裕隆	符合	

更新日期：109年02月15日

備註：1. 限期改善者，請於期限內改善完成。

2. 合格者不另行文通知。

3. 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。