

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:108.05)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
1	竹東榮民醫院	新竹縣竹東鎮中豐路1段81號	040-129009	12/16 (一)	大業開發工業	陳進華	符合	
2	竹東榮民醫院	新竹縣竹東鎮中豐路1段81號	040-129010	12/16 (一)	大業開發工業	陳進華	符合	
3	公園華廈	新竹縣竹東鎮公園路152號	040093015	12/16 (一)	大業開發工業	陳進華	符合	
4	科園名廈	新竹縣竹東鎮中興路二段36號	040084690	12/16 (一)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
5	家扶基金會	新竹縣竹東鎮中豐路二段120號	040-194261	12/16 (一)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
6	實邦食品工業股份有限公司	新竹縣竹北市中和街76號	040169624	12/16 (一)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
7	矽格股份有限公司-湖口二廠	新竹縣湖口鄉勝利村22鄰四維路1之1號	039-017457	12/16 (一)	明陽機電	馮勝賜	符合	
8	矽格股份有限公司-湖口二廠	新竹縣湖口鄉勝利村22鄰四維路1之1號	039-017458	12/16 (一)	明陽機電	馮勝賜	符合	
9	新竹縣私立華聖頓幼兒園	新竹縣竹北市莊敬北路168號	036B042184	12/16 (一)	宸弘電梯	沈宏家	符合	
10	經濟部水利署第二河川局(桃竹苗區域水情中心)	新竹縣竹北市莊敬南路201號	034-302045	12/16 (一)	台灣新立電梯	陳峰潭	符合	
11	博愛行館	新竹縣竹北市博愛街569巷1-13號	M37-812460	12/16 (一)	高陞停車場設備	謝裕隆	符合	
12	博愛行館	新竹縣竹北市博愛街569巷1-13號	M37-812461	12/16 (一)	高陞停車場設備	謝裕隆	符合	
13	博愛行館	新竹縣竹北市博愛街569巷1-13號	M37-712462	12/16 (一)	高陞停車場設備	謝裕隆	符合	
14	關西藥師佛禪寺	新竹縣關西鎮東山里11鄰四寮4之2號	040-188565	12/16 (一)	貴興機電工業	羅金鐸	已改善完成	頂部孔洞未封，有墜落之虞(第15項檢查項目)。 → 已改善完成109.07.09府備查
15	華光智能發展中心明湖分部	新竹縣關西鎮東山里5鄰湖肚38號	040117163	12/16 (一)	崇友實業	郭添貴	符合	
16	華大百貨	新竹縣關西鎮中興路14號	040011190	12/16 (一)	崇友實業	邱創榮	符合	
17	華光教養大樓	新竹縣關西鎮正義路126號	040033976	12/16 (一)	崇友實業	郭添貴	符合	
18	中央華廈	新竹縣關西鎮中央街73號	040-033957	12/16 (一)	崇友實業	邱創榮	符合	
19	芋香園	新竹縣竹東鎮工業一路58號	舊040-197441 新040200312	12/16 (一)	永大機電工業	范博文	符合	
20	學益文理短期補習班	新竹縣竹東鎮大林路1號	040-184894	12/16 (一)	永大機電工業	范博文	符合	
21	彭**	新竹縣竹東鎮東林路47號	040014118	12/16 (一)	永大機電工業	范博文	符合	
22	瑪琍亞護理	新竹縣竹東鎮北興路二段79號	040033407	12/16 (一)	永大機電工業	范博文	符合	
23	昱嘉科技	新竹縣芎林鄉文德路231號	040172753	12/16 (一)	永大機電工業	范博文	符合	
24	昱嘉科技	新竹縣芎林鄉文德路231號	040172754	12/16 (一)	永大機電工業	范博文	符合	
25	說L a v i e N棟	新竹縣竹北市隘口三街200號	040-152009	12/17 (二)	永大機電工業	范博文	符合	
26	說L a v i e N棟	新竹縣竹北市隘口三街200號	040-152017	12/17 (二)	永大機電工業	范博文	符合	
27	東方之星	新竹縣竹北市嘉興二街35號	040-179992	12/17 (二)	永大機電工業	范博文	符合	
28	宜虹科技	新竹縣竹北市勝利六街71號	040-135327	12/17 (二)	永大機電工業	范博文	符合	
29	平安護理之家	新竹縣竹北市博愛街298巷7號	040-157405	12/17 (二)	永大機電工業	范博文	符合	
30	愛迪亞科技	新竹縣竹北市中和街62巷25號	040173320	12/17 (二)	永大機電工業	范博文	符合	
31	富邦證券	新竹縣竹東鎮惠昌街45號	040070304	12/17 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
32	工研院中興院區單舍	新竹縣竹東鎮中興路四段195號	040-192283	12/17 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
33	工研院中興院區單舍	新竹縣竹東鎮中興路四段195號	040-192284	12/17 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
34	高苑	新竹縣竹東鎮大明路57號	040080055	12/17 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
35	世光教養院	新竹縣竹東鎮大林路14號	040061659	12/17 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
36	黃金屋	新竹縣湖口鄉信義街5.7.9號	045-050145	12/17 (二)	立詮電梯	謝坤達	符合	
37	花園廣場	新竹縣竹北市文采街146-148號	045-050039	12/17 (二)	立詮電梯	謝坤達	符合	
38	花園廣場	新竹縣竹北市文采街162-168號	045-050044	12/17 (二)	立詮電梯	謝坤達	符合	
39	竹北101社區	新竹縣竹北市莊敬五街33.33-1號	036B032336	12/17 (二)	立詮電梯	黃國樑	符合	
40	竹北101社區	新竹縣竹北市莊敬五街51.51-1號	036B032337	12/17 (二)	立詮電梯	黃國樑	符合	
41	竹北101社區	新竹縣竹北市莊敬五街55.55-1號	036B032338	12/17 (二)	立詮電梯	黃國樑	符合	
42	高鐵 I PARK	新竹縣竹北市六家五路二段202號	040-147414	12/17 (二)	富士達	陳錦順	符合	
43	高鐵 I PARK	新竹縣竹北市六家五路二段202號	040-147415	12/17 (二)	富士達	陳錦順	符合	
44	THE ONE 水琉璃	新竹縣竹北市嘉豐六路二段118號	040-134567	12/17 (二)	富士達	陳錦順	符合	
45	THE ONE 水琉璃	新竹縣竹北市嘉豐六路二段118號	040-134569	12/17 (二)	富士達	陳錦順	符合	
46	大有可為	新竹縣竹北市勝利一路105-107號	040-116931	12/17 (二)	富士達	陳錦順	符合	
47	大有可為	新竹縣竹北市勝利一路105-107號	040-116933	12/17 (二)	富士達	陳錦順	符合	
48	大有可為	新竹縣竹北市勝利一路105-107號	040-116935	12/17 (二)	富士達	陳錦順	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:108.05)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
49	群浚股份有限公司	新竹縣湖口鄉仁義路10-1號	045-050494	12/18 (三)	立穩機電技術	聶屏軒	符合	
50	群浚股份有限公司	新竹縣湖口鄉仁義路10-1號	045-050495	12/18 (三)	立穩機電技術	聶屏軒	符合	
51	謙里	新竹縣竹北市福興東路二段123號	040-192711	12/18 (三)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
52	謙里	新竹縣竹北市福興東路二段123號	040-192712	12/18 (三)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
53	竹北御天地	新竹縣竹北市自強三路57號	040-161683	12/18 (三)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
54	竹北御天地	新竹縣竹北市自強三路57號	040-161685	12/18 (三)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
55	華上光電股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業區光復北路1號	036B008863	12/18 (三)	太友實業	郭錦堂	不合格 →經查屬違法增設, 故撤銷使用許可證	1.第18項檢查項目：車廂載重標示(1人)與申請(12人)不符。 2.第22項檢查項目：緊急對講機停電後無效。 3.第7項檢查項目：低速停車剎車未立即動作。 4.查此設備安檢資料所填具之敷設建築物(88)建都字第596號使用執照，其卷內圖面及資料皆無該設備存在，係非經竣工檢查合格之昇降機，故予以撤銷該設備之使用許可證036B008863計乙張。
56	順邦科技	新竹縣湖口鄉光復路12號	036B023733	12/18 (三)	太友實業	郭錦堂	已改善完成	1.配重與緩衝器之間隙230mm，不符規定之300mm - 900mm(第48項檢查項目)。 2.昇降道下方有使用，配重側未附調速機。 →已改善完成109.06.03報府備查
57	順邦科技	新竹縣湖口鄉光復路12號	036B023735	12/18 (三)	太友實業	郭錦堂	已改善完成	
58	台豐印刷電路工業(股)公司	新竹縣湖口鄉鳳山村光復路81號	039-016396	12/18 (三)	太友實業	馮勝賜	符合	
59	台豐印刷電路工業(股)公司	新竹縣湖口鄉鳳山村光復路81號	039-016397	12/18 (三)	太友實業	馮勝賜	符合	
60	華上光電股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業區光復北路119號	036B021753	12/18 (三)	太友實業	郭錦堂	已改善完成	1.緊急停止裝置之型式請再行確認。 2.查原安檢機構出具之近兩期安全檢查表單內容，第21、22、24、26檢查項目前後不一，牽涉該設備是否為純貨梯(不得載人)之疑義，請按其出廠設定處置並進行改善。 3.車廂操作盤之樓層叫車無功能(第21項檢查項目，限制部分功能使乘員無法操作，與原安檢及標示銘牌之1人不符)。 4.緊急呼叫按鈕及對外通信裝置(第22項檢查項目)。 5.照明及通風裝置(第24項檢查項目)。 →已改善完成109.09.04報府備查
61	永鴻國際	新竹縣新豐鄉中崙村290之3號	040-187826	12/18 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
62	新豐七期(文硯館)	新竹縣新豐鄉學府街72巷2之1號	040-197246	12/18 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
63	新豐七期(文硯館)	新竹縣新豐鄉學府街72巷2之1號	040-197248	12/18 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
64	德鑫國義段(御寶社區)	新竹縣竹北市華興三街37號	040-195193	12/18 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
65	德鑫國義段(御寶社區)	新竹縣竹北市華興三街37號	040-195195	12/18 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
66	德鑫國義段(御寶社區)	新竹縣竹北市華興三街37號	040-195196	12/18 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
67	德鑫國義段(御寶社區)	新竹縣竹北市華興三街37號	040-195197	12/18 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
68	太洋新科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復路62號	036B024638	12/18 (三)	日勇機電工業	林楊庭	符合	
69	新竹縣湖口鄉中興國民小學	新竹縣湖口鄉勝利村吉祥街43號	036B031710	12/18 (三)	立川機電工業	許偉雄	符合	
70	國立臺灣科技大學竹北校區前瞻研發中心	新竹縣竹北市福興路951號	036B038945	12/18 (三)	立川機電工業	許偉雄	符合	
71	新竹縣體育館	新竹縣竹北市福興東路一段197號	036B018588	12/18 (三)	立川機電工業	許偉雄	符合	
72	新竹縣體育館	新竹縣竹北市福興東路一段197號	036B018589	12/18 (三)	立川機電工業	許偉雄	符合	
73	新竹縣體育館	新竹縣竹北市福興東路一段197號	036B018590	12/18 (三)	立川機電工業	許偉雄	符合	
74	智慧園林	新竹縣竹東鎮三重一路58-66號	036B032184	12/19 (四)	立安機電	王國明	符合	
75	智慧園林	新竹縣竹東鎮三重一路58-66號	036B032185	12/19 (四)	立安機電	王國明	符合	
76	三重華廈	新竹縣竹東鎮三重路60號	036B023267	12/19 (四)	立安機電	王國明	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:108.05)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
77	公園城	新竹縣竹北市十興路305巷4弄1號	036B012575	12/19 (四)	立安機電	王國明	符合	
78	公園城	新竹縣竹北市十興路305巷4弄3號	036B012576	12/19 (四)	立安機電	王國明	符合	
79	公園城	新竹縣竹北市十興路305巷4弄4號	036B012577	12/19 (四)	立安機電	王國明	符合	
80	真愛3期	新竹縣湖口鄉錦州三街38號	039-017491	12/19 (四)	大佑新機電	馮勝賜	已改善完成	人口觸覺裝置未設置(第66項檢查項目)。
81	真愛3期	新竹縣湖口鄉錦州三街46號	039-017492	12/19 (四)	大佑新機電	馮勝賜	已改善完成	→已改善完成109.02.11報府備查
82	六家高鐵松區	新竹縣竹北市嘉興路384巷9號	039-009489	12/19 (四)	大佑新機電	馮勝賜	符合	
83	六家高鐵松區	新竹縣竹北市嘉興路384巷11號	039-009490	12/19 (四)	大佑新機電	馮勝賜	符合	
84	竹香園社區管理委員會-2	新竹縣竹北市中山路461巷1~12號	036B019850	12/19 (四)	太友實業	郭錦堂	符合	
85	地方法院簡易庭	新竹縣竹北市縣政二路105號	036B019191	12/19 (四)	太友實業	郭錦堂	符合	
86	遠東新世紀(股)公司	新竹縣湖口鄉東興村和興路30號	045-050545	12/19 (四)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
87	襄邦科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復路75號	045-050584	12/19 (四)	宏偉電機工業	李明煌	已改善完成	低速運轉安全裝置與規定「車廂頂部或底部之安全距離應確保在1.2 m以上」不符(第70項檢查項目)。→已改善完成109.02.07報府備查
88	科學園邸園A棟	新竹縣竹北市東興路二段369巷1.3.5號	045-050675	12/19 (四)	銓日機電	聶屏軒	符合	
89	科學園邸園C棟	新竹縣竹北市東興路二段369巷11.13號	045-050677	12/19 (四)	銓日機電	聶屏軒	已改善完成	配重與緩衝器之間隙180mm，不符規定之300mm~900mm(第48項檢查項目)。 →已改善完成109.01.16報府備查
90	緯晨尊爵NO2(緯晨尊爵)	新竹縣竹北市縣政十街70號	045-050671	12/19 (四)	銓日機電	聶屏軒	符合	

更新日期：109年9月08日

備註：1. 限期改善者，請於期限內改善完成。

2. 合格者不另行文通知。

3. 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。