

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:109.05)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
1	世紀星鑽EF棟	新竹縣竹東鎮中豐路三段21.23號	045-050018	10/26 (一)	立詮電梯	謝坤達	已改善完成	緊急停止裝置動作無效。 →已改善完成109.12.04報府備查
2	世紀星鑽AB棟	新竹縣竹東鎮中豐路三段29.31號	045-050260	10/26 (一)	立詮電梯	謝坤達	符合	
3	凱悅名園	新竹縣竹東鎮中興路二段318巷32弄25-27號	045-050172	10/26 (一)	立詮電梯	謝坤達	符合	
4	蓮棧二期	新竹縣竹北市光明五街350號	045-050019	10/26 (一)	立詮電梯	謝坤達	符合	
5	昌益十方雲集	新竹縣竹北市莊敬三路139-141號	045-050070	10/26 (一)	立詮電梯	謝坤達	符合	
6	昌益十方雲集	新竹縣竹北市莊敬三路135-137號	045-050071	10/26 (一)	立詮電梯	謝坤達	符合	
7	環球市	新竹縣竹東鎮光明路126巷87弄29號	040-185424	10/26 (一)	崇友實業	邱創榮	符合	
8	環球市	新竹縣竹東鎮光明路126巷87弄21號	040-185426	10/26 (一)	崇友實業	邱創榮	符合	
9	環球市	新竹縣竹東鎮光明路126巷87弄9號	040-185428	10/26 (一)	崇友實業	邱創榮	符合	
10	聚合發香禔	新竹縣竹北市縣政二路南段136號	040-166568	10/26 (一)	崇友實業	邱創榮	符合	
11	聚合發香禔	新竹縣竹北市縣政二路南段138號	040-166569	10/26 (一)	崇友實業	邱創榮	符合	
12	聚合發香禔	新竹縣竹北市縣政二路南段132號	040-166570	10/26 (一)	崇友實業	邱創榮	符合	
13	聚合發香禔	新竹縣竹北市縣政二路南段130號	040-166571	10/26 (一)	崇友實業	邱創榮	符合	
14	大興電線電纜股份有限公司	新竹縣關西鎮中豐路一段29號	039-020452	10/26 (一)	明陽機電	林沅龍	符合	
15	大興電線電纜股份有限公司	新竹縣關西鎮中豐路一段29號	039-020453	10/26 (一)	明陽機電	林沅龍	符合	
16	大興電線電纜股份有限公司	新竹縣關西鎮中豐路一段29號	039-020454	10/26 (一)	明陽機電	林沅龍	已改善完成	1.廂內4、5樓按鈕及緊急呼叫鈕均無標示(功能有效)， 廂內樓層顯示器亦損壞(第21.23項檢查項目)。 2.使用許可證之使照號碼誤繕，請核發正確資料之許可 證予設備管理人。→已改善完成109.12.04報府備查
17	關西王座#1	新竹縣關西鎮光復路133號	039-017584	10/26 (一)	大佑新機電實業	馮勝賜	符合	
18	太空梭高傳真資訊科技(股)公司	新竹縣芎林鄉五龍村4鄰五和街226號	039-015632	10/26 (一)	大佑新機電實業	馮勝賜	符合	
19	太空梭高傳真資訊科技(股)公司	新竹縣芎林鄉五龍村4鄰五和街226號	039-017048	10/26 (一)	大佑新機電實業	馮勝賜	符合	
20	精御科技股份有限公司	新竹縣新豐鄉新和路13號	036B023367	10/26 (一)	立川機電工業	劉芳宏	已改善完成： 110.01.19回覆已修繕 → 待本府排程複檢	1.未裝設2次保護煞車裝置(第7項檢查項目)。 2.車廂壁板變形(第16項檢查項目)。 3.工作平臺未設置(第68項檢查項目)。 4.動力遮斷下之援救裝置未設置(第69項檢查項目)。 5.無機房式控制盤門打開時(控制盤門若能貫穿乘場內 部)，需裝設相對之安全裝置。
21	永益昌營造有限公司	新竹縣湖口鄉光復東路297號	036B019650	10/26 (一)	立安機電企業	莊清松	符合	
22	大自然	新竹縣竹北市勝利七街2段132-158號	040-123311	10/26 (一)	富士達	陳錦順	符合	
23	大自然	新竹縣竹北市勝利七街2段132-158號	040-123313	10/26 (一)	富士達	陳錦順	符合	
24	夢想之驛社區	新竹縣竹北市新和路2號	M37-917865	10/26 (一)	高陞停車場設備	楊劍輝	已改善完成	特定部分→出入口及搬器→2.定位偵測、防落及下降連 鎖裝置:設有出入口門者，應設置車板未達定位出入 口門不能開啟之連鎖裝置(現場只有定位電 眼開關，未有防落下裝置)。 →已改善完成110.01.27報府備查
25	默克特用材料科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉新興路458-6號	039-016624	10/27 (二)	國峰電機工業	蕭禮松	符合	
26	默克特用材料科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉新興路458-6號	039-016625	10/27 (二)	國峰電機工業	蕭禮松	符合	
27	岩田友嘉精機股份有限公司	新竹縣湖口鄉中興村光復北路31號	52B-001763	10/27 (二)	友嘉實業	簡政健	符合	
28	大享容器(一廠)	新竹縣新埔鎮文山里文山路犁頭山段1118號	52B-001762	10/27 (二)	友嘉實業	簡政健	符合	
29	棕櫚泉	新竹縣竹北市中和街21號	52M-000700	10/27 (二)	友嘉實業	簡政健	符合	
30	棕櫚泉	新竹縣竹北市中和街21號	52M-000711	10/27 (二)	友嘉實業	簡政健	符合	
31	棕櫚泉	新竹縣竹北市中和街21號	52M-000712	10/27 (二)	友嘉實業	簡政健	符合	
32	綠樣華廈	新竹縣竹東鎮員山路416號	040-180344	10/27 (二)	台灣三菱電梯	吳德仁	符合	
33	世界大同	新竹縣竹東鎮世界街71巷39號	040-081182	10/27 (二)	台灣三菱電梯	吳德仁	符合	
34	世界大同	新竹縣竹東鎮世界街71巷55號	040-081184	10/27 (二)	台灣三菱電梯	黃榮森	符合	
35	台大醫院竹東分院#1	新竹縣竹東鎮至善路52號	036B013985	10/27 (二)	東洋電梯工業	范永壽	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:109.05)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
36	台大醫院竹東分院#6	新竹縣竹東鎮至善路52號	036B013988	10/27 (二)	東洋電梯工業	范永壽	符合	
37	永豐銀行竹北自強簡易型分行	新竹縣竹北市自強南路25號	036B019692	10/27 (二)	東洋電梯工業	范永壽	符合	
38	六家福興	新竹縣竹北市福興東路一段388號	040-053381	10/27 (二)	崇友實業	邱創榮	符合	
39	六家福興	新竹縣竹北市福興東路一段386巷1號	040-053382	10/27 (二)	崇友實業	邱創榮	符合	
40	六家福興	新竹縣竹北市福興東路一段386巷5號	040-053383	10/27 (二)	崇友實業	邱創榮	符合	
41	六家冠寶(六家加油站辦公大樓)	新竹縣竹北市文興路321號	040-162128	10/27 (二)	崇友實業	邱創榮	符合	
42	義民中學國中部教學行政大樓	新竹縣竹北市中正西路15號	040-140296	10/27 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
43	義民中學敬業樓	新竹縣竹北市中正西路15號	040-140297	10/27 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
44	新家家園管理委員會 2	新竹縣新埔鎮和平街292巷1-17號	036B022181	10/27 (二)	太友實業	郭錦堂	符合	
45	新家家園管理委員會 3	新竹縣新埔鎮和平街292巷1-17號	036B022182	10/27 (二)	太友實業	郭錦堂	符合	
46	新家家園管理委員會 4	新竹縣新埔鎮和平街292巷1-17號	036B022183	10/27 (二)	太友實業	郭錦堂	符合	
47	盈冠企業社	新竹縣竹北市勝利三街18號	036B027463	10/27 (二)	太友實業	郭錦堂	符合	
48	豆子埔社區	新竹縣竹北市三民路127號	036B013867	10/27 (二)	太友實業	郭錦堂	符合	
49	統一企業股份有限公司新竹湖口麵包廠	新竹縣湖口鄉八德路三段30號	036B013157	10/27 (二)	統一精工	鄭新竹	符合	
50	統一企業股份有限公司新竹湖口麵包廠	新竹縣湖口鄉八德路三段30號	036B013159	10/27 (二)	統一精工	鄭新竹	符合	
51	統一企業股份有限公司新竹湖口食品廠	新竹縣湖口鄉八德路三段30號	036B013163	10/27 (二)	統一精工	鄭新竹	符合	
52	新貴首璽	新竹縣湖口鄉龍江街123號	040-204804	10/27 (二)	永大機電工業	施魁偉	符合	
53	力成科技 3 C 廠	新竹縣湖口鄉大同路10號	040-173030	10/27 (二)	永大機電工業	施魁偉	符合	
54	力成科技 3 C 廠	新竹縣湖口鄉大同路10號	040-173037	10/27 (二)	永大機電工業	施魁偉	符合	
55	世禾科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路117號	036B019436	10/28 (三)	威士達電梯	郭錦堂	符合	
56	世禾科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路117號	036B019437	10/28 (三)	威士達電梯	郭錦堂	符合	
57	世禾科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路117號	036B019804	10/28 (三)	威士達電梯	郭錦堂	符合	
58	菁泉科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉新竹工業區工業四路5號	036B019445	10/28 (三)	威士達電梯	郭錦堂	符合	
59	德亞樹脂股份有限公司	新竹縣湖口鄉新竹工業區三民路15號	036B040800	10/28 (三)	威士達電梯	郭錦堂	符合	
60	舜辰有限公司	新竹縣竹北市泰和路175號	036B039099	10/28 (三)	威士達電梯	郭錦堂	符合	
61	新普科技(股)公司	新竹縣湖口鄉八德路二段471號	045-050583	10/28 (三)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
62	崇文科技有限公司	新竹縣湖口鄉鳳山村仁政路5號	045-050719	10/28 (三)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
63	毛寶股份有限公司	新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路19號	045-050365	10/28 (三)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
64	華興新貴	新竹縣竹北市華興街103、103-1號	045-050278	10/28 (三)	台灣超技電梯工業	陳明達	已改善完成	主機漏油。→已改善完成109.12.04報府備查
65	華興新貴	新竹縣竹北市華興街103-2-3號	045-050279	10/28 (三)	台灣超技電梯工業	陳明達	符合	
66	靜境	新竹縣竹北市嘉政十街16號	040-192716	10/28 (三)	台灣三菱電梯	吳德仁	符合	
67	靜境	新竹縣竹北市嘉政十街16號	040-192717	10/28 (三)	台灣三菱電梯	吳德仁	符合	
68	五五侖	新竹縣竹北市自強五路177號	040-186971	10/28 (三)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
69	五五侖	新竹縣竹北市自強五路177號	040-186973	10/28 (三)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
70	樂子大樓	新竹縣竹北市中央路300號	040-180581	10/28 (三)	台灣三菱電梯	黃榮森	符合	
71	樂子大樓	新竹縣竹北市中央路300號	040-180582	10/28 (三)	台灣三菱電梯	黃榮森	符合	
72	水塘硯	新竹縣竹北市嘉政五街1號	040-152957	10/28 (三)	永大機電工業	施魁偉	符合	
73	水塘硯	新竹縣竹北市嘉政五街1號	040-152958	10/28 (三)	永大機電工業	施魁偉	符合	
74	蘋果學苑	新竹縣竹北市文化街16巷10號	040-123254	10/28 (三)	永大機電工業	施魁偉	符合	
75	蘋果學苑	新竹縣竹北市文化街16巷6號	040-123256	10/28 (三)	永大機電工業	施魁偉	符合	
76	蘋果學苑	新竹縣竹北市文化街16巷1號	040-123258	10/28 (三)	永大機電工業	施魁偉	符合	
77	唐寧街一號	新竹縣竹北市縣政九路135巷6號	040-109670	10/28 (三)	永大機電工業	施魁偉	符合	
78	唐寧街一號	新竹縣竹北市縣政九路135巷10號	040-109671	10/28 (三)	永大機電工業	施魁偉	符合	

更新日期：110年02月04日

備註： 1. 限期改善者，請於期限內改善完成。

2. 合格者不另行文通知。

3. 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。