

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.02.21

工程名稱：110 年新埔鎮村里道路改善工程



說明

關埔 AC 路面施工有排水溝蓋未提升，請改善。



說明

仰德路 100 號前有電信手孔有 AC 覆蓋，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.02.21

工程名稱：110年新埔鎮村里道路改善工程

新竹縣新埔鎮公所 (Xinpu Township Office)			
工程名稱	110年新埔鎮村里道路改善工程		
設計單位 (Designer)	和鑫工程顧問股份有限公司	工程概要 (Project Descriptions)	道路改善工程
監造單位	揚威營造有限公司		
工程日期	民國111年01月03日至111年03月03日 (03/01/2022~03/03/2022)		
工程負責人 (Manager)	傅嘉瑋	工程告示牌經費來源未予填列，應補填列。	0909-250178
工程人員 (Professional Engineer)	胡志鵬		03-5926266
專線 (Hot Line & Web Site)	全民督工專線及網址 (Government Ethics Department) 03-5591116#231 03-5511684		
經費來源 (Funding Sources)	1.中央 16,000 (千元)(Unit:NT\$1,000) 2.地方 16,000 (千元)(Unit:NT\$1,000)		
公告事項 (Notice)	1. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 2. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 管制編號：J110J34013-1		

說明

工程告示牌經費來源未予填列，應補填列。

新竹縣新埔鎮公所 (Xinpu Township Office)			
工程名稱	110年新埔鎮村里道路改善工程		
設計單位 (Designer)	和鑫工程顧問股份有限公司	工程概要 (Project Descriptions)	道路改善工程
監造單位	揚威營造有限公司		
工程日期	民國111年01月03日至111年03月03日 (03/01/2022~03/03/2022)		
工程負責人 (Manager)	傅嘉瑋	專任工程人員，請加註聯絡人員手機號碼以利夜間緊急連絡。。	0909-250178
工程人員 (Professional Engineer)	胡志鵬		03-5926266
專線 (Hot Line & Web Site)	全民督工專線及網址 (Government Ethics Department) 0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw 03-5591116#231 03-5511684		
經費來源 (Funding Sources)	1.中央 16,000 (千元)(Unit:NT\$1,000) 2.地方 16,000 (千元)(Unit:NT\$1,000)		
公告事項 (Notice)	1. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 2. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 管制編號：J110J34013-1		

說明

專任工程人員，請加註聯絡人員手機號碼以利夜間緊急連絡。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.02.21

工程名稱：110 年新埔鎮村里道路改善工程



說明

在雨季施工，應注意已刨除路面之保護措施，否則可能因雨水滲入基底層，而影響日後路基之承載力。。



說明