# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.02.21

工程名稱： 110 年新埔鎮村里道路改善工程

| 說明 | 關埔 AC 路面施工有排水溝蓋未提升，請改善。 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 說明 | 仰德路100號前有電信手孔有AC覆蓋，請改善。 |

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.02.21

工程名稱： 110年新埔鎮村里道路改善工程

| | |
|---|---|
| 說明 | 工程告示牌經費來源未予填列，應補填列。 |

| 說明 | 專任工程人員，請加註聯絡人員手機號碼以利夜間緊急連絡。 |
|---|---|

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.02.21

工程名稱： 110 年新埔鎮村里道路改善工程

| | |
|---|---|
| 說明 | 在雨季施工，應注意已刨除路面之保護措施，否則可能因雨水滲入基底層，而影響日後路基之承載力。。 |
| |  |
| 說明 | |