

## 新竹縣政府工程施工查核(督導)小組

附件 6-2

### 工程施工 查核及複查 缺失一覽表

期間：自 111 年 01 月 01 日至 111 年 12 月 31 日									
總件數 103 件(缺失 20%以上)									
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.03.04	品管自主檢查表	<a href="#">74</a>	71.84%	0	<a href="#">4</a>	<a href="#">70</a>	0	6
2	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	<a href="#">68</a>	66.02%	0	0	<a href="#">68</a>	0	0
3	4.02.03.04	有無抽查施工作業及抽驗材料設備	<a href="#">51</a>	49.51%	0	<a href="#">1</a>	<a href="#">50</a>	0	2
4	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	<a href="#">46</a>	44.66%	0	0	<a href="#">46</a>	0	0
5	4.03.03	施工日誌	<a href="#">45</a>	43.69%	0	0	<a href="#">45</a>	0	0
6	5.07.01.99	其他一般施工缺失	<a href="#">39</a>	37.86%	0	0	<a href="#">39</a>	0	0
7	4.02.03.08	有無依契約規定填報監造報表	<a href="#">37</a>	35.92%	0	<a href="#">1</a>	<a href="#">36</a>	0	1
8	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工抽查(驗)標準	<a href="#">33</a>	32.04%	0	<a href="#">2</a>	<a href="#">31</a>	0	2
9	4.03.02.01	品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點規定之基本內容...	<a href="#">33</a>	32.04%	0	0	<a href="#">33</a>	0	0
10	5.07.02.99	其他水利道路及護坡施工缺失：	<a href="#">32</a>	31.07%	0	<a href="#">2</a>	<a href="#">30</a>	0	3
11	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	<a href="#">26</a>	25.24%	0	<a href="#">1</a>	<a href="#">25</a>	0	3
12	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	<a href="#">26</a>	25.24%	0	<a href="#">1</a>	<a href="#">25</a>	0	1
13	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	<a href="#">26</a>	25.24%	0	<a href="#">1</a>	<a href="#">25</a>	0	2
14	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	<a href="#">25</a>	24.27%	0	0	<a href="#">25</a>	0	0
15	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	<a href="#">24</a>	23.30%	0	0	<a href="#">24</a>	0	0
16	4.03.14.03	有無執行安全衛生教育訓練。	<a href="#">23</a>	22.33%	0	0	<a href="#">23</a>	0	0

17	4.02.01.1 0	未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表	<a href="#">22</a>	21.36%	0	<a href="#">1</a>	<a href="#">21</a>	0	2
18	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	<a href="#">22</a>	21.36%	0	0	<a href="#">22</a>	0	