

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.13

工程名稱：湖口鄉中華公園環境改善工程



說明

景觀高燈基座鋼板烤漆有點銹情形。



說明	榕樹園環週邊走道有積水情形。
----	----------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.13

工程名稱：湖口鄉中華公園環境改善工程



說明	地毯草坪多處枯黃枯死。
----	-------------



說明	地毯草坪多處枯黃枯死。
----	-------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.13

工程名稱：湖口鄉中華公園環境改善工程



說明	榕樹園環至南側入口間水泥砂漿未乾有腳印情形。
----	------------------------



說明	開關箱基座混凝土未清除。
----	--------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.13

工程名稱：湖口鄉中華公園環境改善工程

UBNDXã Hộ khẩu

新竹縣湖口鄉公所 (Hukou Township Office, HCHG)

工程名稱 (Project Name)	湖口鄉中華公園環境改善工程		
監造單位 (Construction Supervisor)	和鑫工程顧問股份有限公司	設計單位 (Designer)	和鑫工程顧問股份有限公司
施工廠商 (Contractor)	駿恩營造有限公司	工程概要 (Project Description)	公園環境改善工程
施工期間 (Duration)	民國112年07月25日至112年 月 日 112.10.0 (25/07/2023~ / /2023)		
工地主任或工地負責人 (Site Manager)	魏駿翔	電話 (TEL)	0975-01731
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	黃紹筑	電話 (TEL)	0936-079311
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-009-609 http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/pwreport/ducon2_ged	
	政風單位 (Government Ethics Department)	(03)5993911#500	
經費來源 (Budgetary sources)	1、中央:4810,000(千元)(Unit:NT\$1,000) 2、地方:2590,000(千元)(Unit:NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1、年(Yr) 月(M) 日(D) : 2、年(Yr) 月(M) 日(D) :		


空污編號J112J5043-1

工程告示牌內容未符合規定(工程告示牌缺全民督工 QR Code)。

13/10/2023

大佩戴且 等不聽者, 處新至 萬5仟元以下罰鍰

湖口鄉公所 掛牌

說明	工程告示牌內容未符合規定(工程告示牌缺全民督工 QR Code)。
緣石(界石)與原有水溝間應鋸縫後施作以維持水泥砂漿 3 公分以上防止龜裂。 	
說明	緣石(界石)與原有水溝間應鋸縫後施作以維持水泥砂漿 3 公分以上防止龜裂。