

混凝土廠驗代表照片表

拍攝日期：112.10.27

工程名稱：新竹縣立湖口高級中學高中部遷校第一期工程




說明

化學摻料無標示廠牌及型號。



說明	戶外粒料除儲存區，建議設置遮陽或覆蓋設施，防止粉塵飛揚污染。
混凝土廠驗代表照片表	
拍攝日期：112.10.27	
工程名稱：新竹縣立湖口高級中學高中部遷校第一期工程	
養護水槽無定溫調控之設備，將無法維持規範之標準樣護溫度。 	
說明	養護水槽無定溫調控之設備，將無法維持規範之標準樣護溫度。



説明