

混凝土廠驗代表照片表

拍攝日期：112.10.27

工程名稱：新竹縣立湖口高級中學高中部遷校第一期工程



說明

化學摻料無標示廠牌及型號。



說明

戶外粒料除儲存區，建議設置遮陽或覆蓋設施，防止粉塵飛揚污染。

混凝土廠驗代表照片表

拍攝日期：112.10.27

工程名稱：新竹縣立湖口高級中學高中部遷校第一期工程




養護水槽無定溫調控之設備，將無法維持規範之標準樣護溫度。

27/10/2023

說明

養護水槽無定溫調控之設備，將無法維持規範之標準樣護溫度。



説明	
----	--