

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.20

工程名稱：新竹縣竹東鎮污水下水道系統第二期工程管線及用戶接管第三標



說明

幸福三路 29 號前水溝隔柵板與預留混凝土開口尺寸不合，放樣未落實。



說明

東寧路一段 211 號前，瀝青臨鋪前粘層未全面澆置。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.20

工程名稱：新竹縣竹東鎮污水下水道系統第二期工程管線及用戶接管第三標



說明

預留瀝青厚度有不足 10 公分情事



說明

CLSM 終點未設置擋板。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.11.20

工程名稱：新竹縣竹東鎮污水下水道系統第二期工程管線及用戶接管第三標



說明

·施工機具及鋼板任意置路邊。



說明

東寧路 270 號前施工車道縮減漸變段長度不足。