

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.10

工程名稱：縣道120線108年7月5日大雨災害復建工程



說明

土方臨時堆置無防塵覆蓋。



說明

28K+300 土石籠設施頂層填土及兩側需要適處理，以防土壤流失。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.10

工程名稱：縣道120線108年7月5日大雨災害復建工程



說明

工程告示牌經費填寫尚未更新金額。



說明

工區皆為道路邊坡崩塌地處理工程，應防止落石，並加強工地防災安全措施，並落實汛期工地防災自主檢查。