

新竹縣政府混凝土廠驗代表照片表

拍攝日期：109.10.08

名稱： 混凝土廠驗



說明

其中有 1 個料筒的標示(II 型水泥)與實際儲放內容 (爐石)， 不相符



說明

建議重新清查倉儲的標示牌之正確性同時應檢視外觀鏽蝕部分。