

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.19

工程名稱： 110 年度芎林鄉崁下幹線應急工程(聚德橋至鄉和橋區間)



說明

護岸內側少部分混凝土有冷縫，請改善。



說明	伸縮縫設置不足。
----	----------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.19

工程名稱： 110 年度芎林鄉崁下幹線應急工程(聚德橋至鄉和橋區間)

圖說護岸頂部有 2cm 倒角，請檢討改善。

19/08/2021 09:50

說明

圖說護岸頂部有 2cm 倒角，請檢討改善。

堤後排水袋安裝固定方式不足，僅以 1 根鋼釘部分脫落，請改善。

說明

堤後排水袋安裝固定方式不足，僅以 1 根鋼釘部分脫落，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.19

工程名稱：110 年度芎林鄉崁下幹線應急工程(聚德橋至鄉和橋區間)

新竹縣芎林鄉公所 (Qionglin Township Office Hsinchu County)

110年度芎林鄉崁下幹線應急工程(聚德橋至鄉和橋區間)

沛德工程技術顧問有限公司 設計單位 (Designer) 沛德工程技術顧問有限公司

皇維建設開發有限公司 工程概要 (Project Descriptions)

民國 110 年 06 月 23 日至 110 年 11 月 19 日 (23/06/2021~19/11/2021)

1. 設置護岸 H=5.0, L=250m
2. 步道仿木欄杆, 350m
3. 高架棧道欄杆, 80m
4. 壓花地坪, 750m²

電話 (TEL) 0937-156886

電話 (TEL) 0926-009163

全民督工專線 網址 0800-009-609
http://www.pcc.gov.tw

政風單位 (Government Ethics Department) 03-5200090

通報專線 (Complaints & Suggestions)

經費來源 (Budgetary sources)

重要公告事項 (Notice)

1. 年(Yr) 月(M) 日(D) :
2. 年(Yr) 月(M) 日(D) :
3. 空污管制編號: J110J8Z026

19/08/2021 09:46

工程告示牌政風單位電話號碼有誤，及職安衛生告示牌安衛人員聯絡電話請加手機號碼以利緊急連絡。

說明

工程告示牌政風單位電話號碼有誤，及職安衛生告示牌安衛人員聯絡電話請加手機號碼以利緊急連絡。



說明

排水袋部分堵塞，請改善。

