

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.19

工程名稱： 110 年度芎林鄉崁下幹線應急工程(聚德橋至鄉和橋區間)



說明

護岸內側少部分混凝土有冷縫，請改善。



說明

伸縮縫設置不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.19

工程名稱： 110 年度芎林鄉崁下幹線應急工程(聚德橋至鄉和橋區間)



說明

圖說護岸頂部有 2cm 倒角，請檢討改善。



說明

堤後排水袋安裝固定方式不足，僅以 1 根鋼釘部分脫溶，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.08.19

工程名稱：110 年度芎林鄉崁下幹線應急工程(聚德橋至鄉和橋區間)

新竹縣芎林鄉公所 (Qionglin Township Office Hsinchu County)			
110年度芎林鄉崁下幹線應急工程(聚德橋至鄉和橋區間)			
沛德工程技術顧問有限公司		設計單位 (Designer)	沛德工程技術顧問有限公司
皇維建設開發有限公司		工程概要 (Project Descriptions)	1.設置護岸 H=5.0, L=250m 2.步道仿木欄杆, 350m 3.高架棧道欄杆, 80m 4.壓花地坪, 750m ²
民國 110 年 06 月 23 日至 110 年 11 月 19 日 (23/06/2021~19/11/2021)			
李長		電話 (TEL)	0937-156886
李長		電話 (TEL)	0926-009163
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線 網址 (Not Line and Web site)	0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw	
	政風單位 (Government Ethics Department)	03-5200090	
經費來源 (Budgetary sources)	1.中央：9,984 (千元)(Unit:NT\$1,000) 2.地方：2,816 (千元)(Unit:NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 2. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 3.空污管制編號：J110J8Z026		
19/08/2021 09:46			

工程告示牌政風單位電話號碼有誤，及職安衛生告示牌安衛人員聯絡電話請加手機號碼以利緊急連絡。

說明

工程告示牌政風單位電話號碼有誤，及職安衛生告示牌安衛人員聯絡電話請加手機號碼以利緊急連絡。



排水袋部分堵塞，請改善。

說明

排水袋部分堵塞，請改善。