

「新竹縣政府處理豐邑建設豐采 520 建案塌陷事件專案小組 審查會議」紀錄

- (一) 會議案由：為審查本府(96)府建字第 876 號(02)建造執照，起造、承造及監造人因施工造成本縣竹北市莊敬六街道路嚴重塌陷，發生公安事件。
- (二) 日期：112 年 5 月 10 日下午 16 時 0 分
- (三) 地點：新竹縣政府工務處二樓會議室
- (四) 主持人：工務處江處長良淵
- (五) 案情說明：(略)
- (六) 結論：
1. 請貴單位依審查委員所提供之建議儘速改善。
 2. 所提送之安全觀測報告資料不足無法判讀，另請依委員意見立即改善部份觀測點不足部份，報告書相關數據應整理比對並以圖示呈現，並加蓋騎縫章及相關技師簽證。
 3. 請貴單位於文到 10 日內向本府提出具體事發原因、搶修、搶險及道路安全維持計畫書(含周邊道路地質鑽探報告及安全觀測報告)，提報專案審查會議辦理，否則將列管貴單位在新竹縣的所有建案。

4. 近期恐有梅雨鋒面報到，請貴單位儘速將竹北市莊敬六街塌陷坑洞假修復，仍不開放通行並確實做好交通維持（需有兩名以上 24 小時交管人員）。

5. 下次會議請貴單位務必派相關簽證技師出席。

（七）散會：下午 18 時 00 分