

檢驗維護業應備工具設備表

編號	工具設備名稱及規格	單位	數量
一	絕緣油耐壓試驗器(50kV)	台	1
二	電驛試驗器 (能試電流、電壓、時間)	套	1
三	高阻絕緣試驗器 (DC 2000V 以上)	具	1
四	高阻絕緣試驗器 (DC 500V 以上)	具	2
五	接地電阻試驗器(0~1000Ω)	具	2
六	勾式電壓電流計(600V. 600A)	具	2
七	電壓電流記錄計	具	1
八	三用電表	具	5
九	電力因數絕緣試驗器 (AC 2.5kV 以上)	套	1
十	低電阻試驗器 (0~60mΩ、10A 以上)	具	1
十一	直流高壓試驗器 (DC : 0~80kV 以上)	套	1
十二	工作用絕緣安全帽(20kV)	個	15
十三	工作用高壓絕緣手套(30kV)	雙	5
十四	高壓操作棒(25~70 kV)	支	3
十五	高壓驗電筆(AC3kV~25kV)	支	3
十六	安全腰帶	條	3